

本市三座焚化廠112年9月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年9月18日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/09/18	112/09/18	112/09/18	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.024	0.263	0.581	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.03	0.846	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	0.01	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.142	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	0.003	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	<0.050	15
溶出液總銀	mg/L	0.520	1.21	1.43	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	<0.050	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2