

本市三座焚化廠112年10月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年10月23日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/10/23	112/10/23	112/10/23	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.040	0.272	0.180	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.25	<0.050	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	0.014	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.140	ND	5
溶出液總硒	mg/L	0.002	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	ND	15
溶出液總銀	mg/L	0.448	3.85	1.08	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	ND	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2