

112年台中電廠之歷次生煤抽測結果清單

序號	管制編號	工廠名稱	檢測項目	檢測方法	抽測日期	公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準	抽測結果
1	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M04)	硫含量	NIEA M209.00C	112/6/27	1%以下	0.29%
			灰分	NIEA M207.00C	112/6/27	20%以下	6.7%
			熱值	NIEA M206.01C	112/6/27	5,000kcal/kg以上	6,318kcal/kg
2	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M04)	硫含量	NIEA M209.00C	112/11/13	1%以下	0.78%
			灰分	NIEA M207.00C	112/11/13	20%以下	10.17%
			熱值	NIEA M206.01C	112/11/13	5,000kcal/kg以上	6,282kcal/kg