

本市三座焚化廠112年12月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年12月25日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/12/25	112/12/25	112/12/25	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.129	0.416	0.339	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	0.877	0.360	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.082	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	0.484	2.08	1.37	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	<0.050	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2