

本市三座焚化廠113年1月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年1月22日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/1/22	113/1/22	113/1/22	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.043	0.339	0.261	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	2.790	0.66	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	0.04	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.154	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	0.196	15
溶出液總銀	mg/L	0.770	1.74	1.86	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2