

### 自來水水質檢驗結果 ( 3 月份 )

地點 \ 檢測項目	pH 值 (無單位)	大腸桿菌 (MPN/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
大雅區中清路 4 段 296 號 (出水端)	7.0	<1	<5	0.25	ND	2.06	54.6
神岡區神清路 72 號(出水端)	7.3	<1	<5	0.25	ND	0.46	118
大甲區中山路 1 段 568 巷 2 號	7.1	<1	<5	0.25	ND	0.52	113
大甲區中山路 1 段 890 號	6.8	<1	<5	0.25	ND	0.50	111
大甲區光明路 226 號	7.0	<1	<5	0.20	ND	0.54	101
大甲區興安路 102 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	4.13	126
大甲區經國路 518 號	6.9	<1	<5	0.10	ND	4.30	123

大甲區中山路 848-1 號	7.0	<1	<5	0.10	ND	4.28	124
大安區中山南路 356 號	7.2	<1	<5	0.10	ND	5.71	125
大甲區三民路 10 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	5.82	123
大甲區中山路 1 段 998-1 號	6.9	<1	<5	0.10	ND	2.99	131
大甲區中山路 1 段 972 號	6.9	<1	<5	0.15	ND	2.96	124
大甲區中山路 2 段 508 號	7.0	<1	<5	0.20	ND	0.51	123
大甲區通天路慈德宮旁	7.1	<1	<5	0.20	ND	0.51	111
大甲區臨江路 63-6 號	7.0	<1	<5	0.25	ND	0.51	112
后里區三豐路 352-1 號	7.8	<1	<5	0.35	ND	0.51	127
后里區泉州路 49 號	7.8	<1	<5	0.35	ND	0.37	134
后里區甲后路 151 號	7.8	<1	<5	0.35	ND	0.36	136

后里區民生路 71 號	7.9	<1	<5	0.30	ND	0.36	130
后里區福德路 124 號	7.9	<1	<5	0.35	ND	0.33	136
東勢區正一街 8 號	7.1	<1	<5	0.15	ND	3.60	122
東勢區正二街 1 號	7.0	<1	<5	0.05	ND	3.75	110
東勢區文化街土地公廟	7.3	<1	<5	0.05	ND	3.74	123
東勢區文化街 366 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	3.53	112
東勢區豐勢路 678 號	7.4	<1	<5	0.35	ND	2.61	97.2
東勢區東蘭路 33-1 號	7.3	<1	<5	0.35	ND	2.53	112
石岡區明德路 18 號	7.3	<1	<5	0.35	ND	2.53	118
新社區新社加油站	7.0	<1	<5	0.10	ND	5.75	29.4
新社區中和街 5 段 128 號	7.1	<1	<5	0.10	ND	6.57	39.1

新社區中和街 5 段 8 號	6.7	<1	<5	0.10	ND	5.80	39.3
新社區中和街 4 段 98 號	6.9	<1	<5	0.10	ND	6.54	38.3
新社區興安街 20 號	7.2	<1	<5	0.25	ND	5.58	23.4
新社區華豐街 193-1 號	7.1	<1	<5	0.25	ND	5.61	27.6
大雅區秀山路 36 號	7.1	<1	<5	0.25	ND	0.47	108
大雅區大雅路 205 號	7.2	<1	<5	0.35	ND	0.45	109
大雅區學府路 434 號	7.3	<1	<5	0.25	ND	0.49	104
大雅區雅環路 286 號	7.1	<1	<5	0.30	ND	0.47	119
神岡區神林路 75 號	7.2	<1	<5	0.25	ND	0.48	111
神岡區中正路 26 號	7.4	<1	<5	0.25	ND	0.46	109
神岡區神岡路 162 號	7.1	<1	<5	0.20	ND	2.28	111

神岡區和平路 16 號	7.4	<1	<5	0.25	ND	0.42	112
清水區大街路 134 號	7.2	<1	<5	0.45	ND	6.35	28.2
清水區文昌街 10 號	7.3	<1	<5	0.60	ND	6.31	28.0
清水區海濱路 25-16 號	7.3	<1	<5	0.40	ND	6.21	34.2
清水區光華路 145 號	7.2	<1	<5	0.35	ND	6.38	26.0
<b>飲用水質標準值</b>	<b>6.0-8.5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0.1</b>	<b>10.0</b>	<b>300</b>