

自來水水質檢驗結果（ 4 月份）

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌群 (MPN/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
大甲區 東陽新村 1 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.49	175
大甲區 中山路 568 巷 2 號	-	<1	<5	0.15	ND	0.47	186
大甲區 通天路慈德宮旁	-	<1	<5	0.15	ND	0.47	184
大甲區 臨江路 63-6 號	-	<1	<5	0.10	ND	5.54	190
大甲區 第一水源淨水廠	-	<1	<5	0.15	ND	0.56	198
大甲區 頂店淨水廠	-	<1	<5	0.15	ND	0.48	191
大甲區 日南淨水廠	-	<1	<5	0.15	ND	0.49	188
大甲區 中山路 848-1 號	-	<1	<5	0.15	ND	0.44	179

大甲區 中山南路 356 號	-	<1	<5	0.15	ND	0.47	182
大甲區 中山路一段 890 號	-	<1	<5	0.10	ND	5.48	177
大甲區 中山路一段 998-1 號	-	<1	<5	0.10	ND	5.59	179
大甲區 中山路一段 972 號	-	<1	<5	0.10	ND	4.52	183
大甲區 中山路二段 508 號	-	<1	<5	0.10	ND	4.49	182
大甲區 光明路 226 號	-	<1	<5	0.10	ND	4.51	180
大甲區 興安路 102 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.59	189
大甲區 經國路 518 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.52	191
大甲區 三民路 10 號	-	<1	<5	0.15	ND	0.49	189
大雅區 公館淨水場	-	<1	<5	0.30	ND	2.21	101
大雅區 忠義淨水廠	-	<1	<5	0.20	ND	0.46	176

烏日區 五光路 1031 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.51	94.6
烏日區 新興路 312 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.46	116
烏日區 三民街 224 號	-	<1	<5	0.30	ND	0.49	98.6
烏日區 中山路二段 252 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.48	96.6
烏日區 中山路二段 409 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.45	101
烏日區 中山路三段 341 號	-	<1	<5	0.40	ND	0.58	88.6
烏日區 信義街 381 巷 1 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.56	96.6
烏日區 五光路 1060 號	-	<1	<5	0.15	ND	0.55	98.6
烏日區 太明路 190 號	-	<1	<5	0.10	ND	1.70	199
烏日區 溪南路一段 575 巷 22 號	-	<1	<5	0.10	ND	1.85	217
大肚區 自由路 282 號	-	<1	<5	0.15	ND	4.76	76.7

大肚區 自治路 19 號	-	<1	<5	0.40	ND	0.40	151
大肚區 沙田路二段 678 號	-	<1	<5	0.40	ND	4.14	165
大肚區 沙田路二段 600 號	-	<1	<5	0.40	ND	0.36	156
沙鹿區 北勢東路 829 號	-	<1	<5	0.15	ND	4.23	56.8
沙鹿區 鎮南路 622 號	-	<1	<5	0.25	ND	4.38	46.8
沙鹿區 四平街 73 號	-	<1	<5	0.40	ND	0.75	139
沙鹿區 中山路 266-1 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.42	147
沙鹿區 中棲路 311 號	-	<1	<5	0.20	ND	4.76	155
沙鹿區 自由路 268 巷 8 號	-	<1	<5	0.15	ND	4.70	78.7
霧峰區 花東新里中正路 23 號	-	<1	<5	0.10	ND	0.66	121
霧峰區 花東新里中正路 6 號	-	<1	<5	0.15	ND	0.50	121

霧峰區 吉峰里錦州路 461 巷 1 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.45	118
霧峰區 吉峰里錦州路 425 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.44	124
霧峰區 吉峰里錦州路 322-3 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.43	121
太平區 樹德路 98-5 號	-	<1	<5	0.30	ND	0.29	143
太平區 大源路 20-19 號	-	<1	<5	0.35	ND	0.30	149
太平區 東平路 542 號	-	<1	<5	0.50	ND	0.34	107
太平區 新平路一段 187 號	-	<1	<5	0.35	ND	0.28	146
太平區 太平路 606 號	-	<1	<5	0.30	ND	0.28	143
潭子區 中山路二段 255 號	-	<1	<5	0.45	ND	0.36	122
潭子區 中山路三段 255 號	-	<1	<5	0.45	ND	0.31	115
潭子區 潭子街三段 81 號(潭子農	-	<1	<5	0.15	ND	0.29	116

會)							
潭子區 潭興路二段 389 巷 3 號	-	<1	<5	0.20	ND	0.28	118
潭子區 雅潭路二段 212 號	-	<1	<5	0.25	ND	0.30	129
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300