

簡易自來水水質檢驗結果 (11 月份)

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌 (CFU/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
台中市霧峰區舊正里光明路 116 巷 54 號	7.8	<1	<1	2.2	ND	1.76	249
台中市霧峰區吉峰里吉峰東路 98 號	7.5	2	<1	2.2	ND	4.70	211
台中市霧峰區吉峰村民生路 290 巷 28 號	7.5	7	<1	1.6	ND	5.69	205
台中市霧峰區民生路 296 巷 71 弄 14 號	7.8	<1	<1	8.6	<0.01	0.60	215

台中市大里區塗城路 80 號	7.5	<1	<1	2.5	ND	1.77	123
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300