

簡易自來水水質檢驗結果 (103-4 月份)

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
東勢區東關路 49 之 1 號	7.6	<1	<5	0.30	<0.01	0.72	200
東勢區東蘭路永盛巷 97 號	7.0	<1	<5	<0.10	<0.01	5.07	288
新社區中和里中興街 71 號	7.5	<1	<5	<0.10	<0.01	0.67	149
新社區協成里萬豐一街 101 號	7.1	<1	<5	0.10	<0.01	3.78	42.7
大里區塗城里塗城路 80 號	7.5	2	<5	0.35	<0.01	1.40	130
新社區福興里永豐路 55 號	7.5	<1	<5	0.20	<0.01	0.09	251
新社區福興路民裕路 9-1 號	8.1	<1	<5	0.25	ND	0.33	178
新社區大南里中和街 2 段 295 號	6.8	<1	<5	0.15	ND	8.46	94.2

新社區協成里茄苳寮南華街 28 號	7.2	<1	<5	0.15	ND	1.12	146
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300