

### 簡易自來水水質檢驗結果（103-9 月份）

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
五福里簡易自來水(五福國小)	7.2	<1	<5	0.95	ND<0.001	1.81	144
平等里第 10 鄰簡易自來水	7.6	<1	<5	0.85	<0.01	1.08	107
<b>飲用水質標準值</b>	<b>6.0-8.5</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>0.1</b>	<b>10.0</b>	<b>300</b>