

本市三座焚化廠112年6月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年6月5日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/06/05	112/06/05	112/06/05	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.047	0.460	0.387	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.12	0.712	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.127	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	<0.050	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	0.412	1.33	1.22	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	0.02	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	<0.0020	ND	0.2