

本市三座焚化廠112年7月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年7月24日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/07/24	112/07/24	112/07/24	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.022	0.271	0.253	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.70	0.652	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.182	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	0.025	<0.050	15
溶出液總銀	mg/L	0.615	2.85	1.00	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2