

本市三座焚化廠112年7月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年7月31日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/07/31	112/07/31	112/07/31	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.132	0.527	0.428	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	0.867	0.902	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.131	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	<0.050	1
溶出液總銅	mg/L	ND	0.025	<0.050	15
溶出液總鋇	mg/L	0.543	0.153	1.35	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	<0.050	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2