

本市三座焚化廠112年9月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：112年9月4日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		112/09/7	112/09/11	112/09/05	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.046	0.437	0.585	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	0.902	0.362	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.241	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	0.002	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	<0.050	ND	15
溶出液總銀	mg/L	0.407	1.24	1.00	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	<0.241	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2

註：9/4因颱風假，各廠採樣日期延期