

副本

發文方式：紙本遞送

檔 號：

保存年限：

臺中市政府環境保護局 函

地址：407662臺中市西屯區文心路二段588號

承辦人：周育安

電話：04-22289111分機66107

傳真：04-23289452

電子信箱：yachou@taichung.gov.tw

受文者：本局綜合計畫科

發文日期：中華民國112年6月29日

發文字號：中市環綜字第1120069634號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨

主旨：有關貴院所提「光田醫療社團法人光田綜合醫院擴充院區-向上院區興建計畫環境影響說明書申請備查內容（變更污水處理流程）」案，本局同意備查，請查照。

說明：

- 一、依據環境影響評估法施行細則第36條第2項第6款規定暨臺中市政府衛生局112年6月6日中市衛醫字第1120068310號函轉送光田醫療社團法人112年5月25日（112）光醫管字第11200449號函檢附申請備查內容辦理。
- 二、本次申請備查內容為原污水處理流程「軟水系統+RO逆滲透」變更為「脫鹽軟化系統（EDR倒極電滲析）」，變更後營運期間放流水質由原承諾「生化需氧量25mg/L、化學需氧量75mg/L及大腸桿菌群130,000CFU/100mL」加嚴至「生化需氧量20mg/L、化學需氧量70mg/L及大腸桿菌群100,000CFU/100mL」，其餘放流水水質項目之承諾值不變。
- 三、請依歷次經審查通過之環境影響評估書件所載內容及審查結論，切實執行。

正本：光田醫療社團法人光田綜合醫院

副本：臺中市政府衛生局、光田醫療社團法人、本局綜合計畫科（均含附件）

局長陳宏益