

台中電廠111年之歷次生煤抽測結果清單

序號	管制編號	工廠名稱	檢測項目	檢測方法	抽測日期	公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準	抽測結果
1	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M09)	硫含量	NIEA M209.00C	111/5/5	1%以下	0.29%
			灰分	NIEA M207.00C	111/5/5	20%以下	9.83%
			熱值	NIEA M206.01C	111/5/5	5,000kcal/kg以上	6,185 kcal/kg
			汞含量	NIEA M354.00C	111/5/5	0.15µg/g以下	0.039 µg/g
2	L0200464	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M07)	硫含量	NIEA M209.00C	111/6/23	1%以下	<0.24 %
			灰分	NIEA M207.00C	111/6/23	20%以下	5.35%
			熱值	NIEA M206.01C	111/6/23	5,000kcal/kg以上	6,303 kcal/kg
			汞含量	NIEA M354.00C	111/6/23	0.15µg/g以下	0.021 µg/g
3	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M09)	硫含量	NIEA M209.00C	111/9/19	1%以下	6.72%
			灰分	NIEA M207.00C	111/9/19	20%以下	0.34%
			熱值	NIEA M206.01C	111/9/19	5,000kcal/kg以上	6,170 kcal/kg
			汞含量	NIEA M354.00C	111/9/19	0.15µg/g以下	0.037 µg/g
4	L0200464	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M07)	硫含量	NIEA M209.00C	111/11/8	1%以下	5.11%
			灰分	NIEA M207.00C	111/11/8	20%以下	0.50%
			熱值	NIEA M206.01C	111/11/8	5,000kcal/kg以上	6,331 kcal/kg
			汞含量	NIEA M354.00C	111/11/8	0.15µg/g以下	0.026 µg/g