

臺中市后里資源回收(焚化)廠
112年10月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 6,255.38 公噸 清除機構(一般垃圾) : 3,312.11 公噸 清除機構(事業廢棄物) : 4,452.94 公噸	合 計 : 14,020.43 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 6,162.69 公噸 二 號 爐 : 5,885.24 公噸	合 計 : 12,047.93 公噸	
	3. 焚化率	91.05 %		
	4. 餘裕量	1186.43 公噸		
	5. 發電效益	發 電 量 : 5,916.40 MWH(千度) 售 電 量 : 4,533.90 MWH(千度)	售 電 率 : 76.63 %	
二、 進 廠 廢 棄 物 管 制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 9 家,詳如附件一。		
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期: * 年 * 月 * 日	檢測爐別: * 號爐	
		檢測結果:	粒狀污染物: * mg/Nm ³ 鉛: ND mg/Nm ³ 硫氧化物: * ppm 鎘: ND mg/Nm ³ 氮氧化物: * ppm 汞: ND mg/Nm ³ 一氧化碳: * ppm 氯化氫: * ppm 不透光率: * %	
	檢測報告: 本月無檢測。			
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期: * 年 * 月 * 日	檢測爐別: * 號爐	
檢測結果: * ng-TEQ/Nm ³				
檢測報告: 本月無檢測。				
四、 灰 渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量: 1,685.26 公噸 處置地點: 旭遠科技企業股份有限公司	1,685.26 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量: 679.64 公噸 處置地點: 后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	0.00 公噸 679.64 公噸	
	3. 底渣檢測報告	檢測日期: 112 年 10 月 2 日		
		檢測結果:	pH: 12.44 灼燒減量: 2.4 % 戴奧辛總毒性當量: 0.009 ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛: ND mg/L 砷: ND mg/L 鎘: <0.020 mg/L 硒: ND mg/L 鉻: 0.071 mg/L 銀: 0.802 mg/L 六價鉻: 0.07 mg/L 汞: <0.0020 mg/L 銅: 0.080 mg/L	
		檢測報告: 檢測報告詳如附件二。		
		檢測日期: 112 年 10 月 11 日		
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測結果:	PH: 12.12 砷: ND mg/L 鉛: 0.418 mg/L 硒: ND mg/L 鎘: ND mg/L 銀: 0.951 mg/L 鉻: <0.050 mg/L 汞: ND mg/L 銅: ND mg/L 鋅: 0.190 mg/L 六價鉻: <0.050 mg/L 有機汞: ND mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呔喃同源物等十七種化合物: 0.316 ng I-TEQ/g	
		檢測報告: 檢測報告詳如附件三。		
檢測日期: 112 年 10 月 11 日				
五、 其 他	1.本月份參觀人數: 0 人,本年度至 10 月止合計 206 人。			
	2.本月份無勸導單。			
	3.次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件四。			