

本市三座焚化廠113年1月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年1月15日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/1/15	113/1/15	113/1/15	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.058	0.535	0.252	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.58	0.108	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.132	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	0.002	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	ND	15
溶出液總銀	mg/L	0.663	1.11	2.04	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2