

本市三座焚化廠113年4月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年4月1日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/4/1	113/4/1	113/4/1	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.065	0.621	—	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.60	—	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	<0.020	—	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.152	—	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	—	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	—	15
溶出液總鋇	mg/L	0.802	1.22	—	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	0.03	—	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	—	5
溶出液總汞	mg/L	ND	<0.0020	—	0.2

備註：后里廠於3/20~3/30期間兩爐共停，故未有檢測包數採樣。