

本市三座焚化廠113年4月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年4月29日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/4/29	113/4/29	113/4/29	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.333	0.126	0.289	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	0.988	0.255	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.080	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	0.034	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	0.905	2.25	1.19	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2