

本市三座焚化廠113年6月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年6月11日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/6/11	113/6/11	113/6/11	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.034	0.557	0.338	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	2.13	0.827	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	0.012	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.048	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	0.705	0.915	1.35	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2