

本市三座焚化廠113年8月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年8月5日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/8/5	113/8/5	113/8/5	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.030	0.654	0.261	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.33	0.606	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.211	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	0.004	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	<0.050	<0.050	15
溶出液總鋇	mg/L	0.598	1.23	1.25	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	0.06	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2