

臺中市后里資源回收（焚化）廠
113年8月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 19,013.02 公噸 清除機構（一般垃圾）： 3,470.63 公噸 清除機構（事業廢棄物）： 5,042.62 公噸	合 計 : 27,526.27 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 12,743.86 公噸 二 號 爐 : 12,724.74 公噸	合 計 : 25,468.60 公噸
	3. 焚化率	95.65 %	
	4. 餘裕量	1157.96 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 15,414.20 MWH(千度) 售 電 量 : 12,731.50 MWH(千度)	售 電 率 : 82.60 %
二、進 廠 廢 棄 物 管 制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 10 家，詳如附件一。	
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 113 年 7月3~4日、7月16日	檢測爐別： 2 號爐
		檢測結果： 粒狀污染物： 1 mg/Nm ³ 硫氧化物： 2 ppm 氮氧化物： 74 ppm 一氧化碳： 6 ppm 氯化氫： 6 ppm 不透光率： 1.45 %	鉛： ND mg/Nm ³ 鎘： 0.00078 mg/Nm ³ 汞： ND mg/Nm ³
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： 113 年 7 月 17~19 日	檢測爐別： 2 號爐
		檢測結果： 0.006 ng-TEQ/Nm ³	檢測報告： 檢測報告詳如附件二 檢測報告： 檢測報告詳如附件三
四、 灰 渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量： 2,677.27 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	2,677.27 公噸
	2. 飛灰穩定化處置地點及清運量	清 運 量： 1,330.75 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	578.63 公噸 752.12 公噸
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日	pH： * 灼燒減量： * % 戴奧辛總毒性當量： * ng-TEQ(I-TEF)/g-dw
		檢測結果： 鉛： * mg/L、 鎘： * mg/L、 鉻： * mg/L、 六價鉻： * mg/L、 銅： * mg/L、	砷： * mg/L、 硒： * mg/L、 銀： * mg/L、 汞： * mg/L、
五、 其 他	1. 本月份參觀人數： 2. 本月份無勸導單。 3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件五	檢測日期： 113 年 8 月 5 日	PH： 12.01 — 砷： ND mg/L、 鉛： 0.606 mg/L、 硒： ND mg/L、 鎘： ND mg/L、 銀： 1.25 mg/L、 鉻： <0.050 mg/L、 汞： ND mg/L、 銅： <0.050 mg/L、 鋅： 0.276 mg/L、 六價鉻： <0.05 mg/L、 有機汞： ND mg/L、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同系物等十七種化合物： 0.261 ng I-TEQ/g
		檢測報告： 本月無檢測	
		檢測報告： 檢測報告詳如附件四	
	1. 本月份參觀人數： 40 人，本年度至 8 月止合計 353 人。		