

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗 結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年7月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.15	<5	ND	0.65	116	7.7	合格
113年7月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.10	<5	ND	0.65	117	7.8	合格
113年7月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.10	<5	ND	0.58	119	8.2	合格
113年7月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.10	<5	ND	0.66	116	7.8	合格
113年7月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.10	<5	ND	0.60	114	7.7	合格
113年7月	臺中市	豐原區	育仁路72號	<1	0.10	<5	ND	0.61	120	8.0	合格
113年7月	臺中市	豐原區	豐東路189號	<1	0.10	<5	ND	0.66	118	7.8	合格
113年7月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.71	114	7.7	合格
113年7月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.10	<5	ND	0.63	117	7.7	合格
113年7月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	ND	148	7.5	合格
113年7月	臺中市	后里區	福德路124號	<1	0.15	<5	ND	ND	148	7.7	合格
113年7月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.30	<5	ND	ND	150	7.6	合格
113年7月	臺中市	后里區	甲后路一段167號	<1	0.10	<5	ND	ND	152	7.7	合格
113年7月	臺中市	后里區	泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	ND	149	7.6	合格
113年7月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.1	<5	ND	2.89	80.3	7.0	合格
113年7月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.45	<5	ND	0.37	157	7.5	合格
113年7月	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.10	<5	ND	0.98	125	7.5	合格
113年7月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.15	<5	ND	2.66	88.4	7.3	合格
113年7月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	2.92	183	6.8	合格
113年8月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.25	<5	ND	0.90	90	7.4	合格
113年8月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.25	<5	ND	1.08	82	7.5	合格
113年8月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.25	<5	ND	0.93	88	7.5	合格
113年8月	臺中市	烏日區	太明路190號	<1	0.10	<5	ND	1.81	192	7.6	合格
113年8月	臺中市	烏日區	太明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.81	194	7.8	合格
113年8月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.25	<5	ND	0.93	83	7.4	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗 結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年8月	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.79	196	7.7	合格
113年8月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.40	<5	ND	0.82	104	7.7	合格
113年8月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.35	<5	ND	0.84	102	7.7	合格
113年8月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.40	<5	ND	0.86	100	7.6	合格
113年8月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.35	<5	ND	0.82	102	7.6	合格
113年8月	臺中市	北區	太平路8-1號	<1	0.45	<5	ND	0.83	102	7.6	合格
113年8月	臺中市	北區	進化路331號	<1	0.25	<5	ND	0.87	100	7.5	合格
113年8月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.45	<5	ND	0.85	103	7.6	合格
113年8月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.80	102	7.6	合格
113年8月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.35	<5	ND	0.83	100	7.7	合格
113年8月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.40	<5	ND	0.79	104	7.7	合格
113年8月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.30	<5	ND	0.93	86	7.6	合格
113年8月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.40	<5	ND	0.94	86	7.6	合格
113年8月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.40	<5	ND	0.94	84	7.6	合格
113年8月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.45	<5	ND	0.91	85	7.6	合格
113年8月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.45	<5	ND	0.92	85	7.6	合格
113年8月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.40	<5	ND	0.96	86	7.6	合格
113年8月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.40	<5	ND	0.90	86	7.6	合格
113年8月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.30	<5	ND	0.87	90	7.6	合格
113年8月	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.15	<5	ND	1.88	72.3	7.4	合格
113年8月	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.15	<5	ND	1.83	72.3	7.4	合格
113年8月	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.15	<5	ND	1.86	74.3	7.4	合格
113年8月	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	1.86	75.3	7.4	合格
113年8月	臺中市	大里區	東明路292號	<1	0.35	<5	ND	1.20	86.4	7.3	合格
113年8月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.55	<5	ND	1.16	88.4	7.4	合格
113年8月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.35	<5	ND	1.09	82.3	7.3	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年8月	臺中市	大里區	新光路116號	<1	0.75	<5	ND	1.23	84.3	7.4	合格
113年8月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.65	<5	ND	1.21	86.4	7.4	合格
113年8月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.55	<5	ND	1.23	85.3	7.3	合格
113年8月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.40	<5	ND	1.25	87.4	7.3	合格
113年8月	臺中市	太平區	樹德路101號	<1	0.80	<5	ND	1.27	90.4	7.4	合格
113年8月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.65	<5	ND	0.80	127	7.5	合格
113年8月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.45	<5	ND	1.21	86.4	7.4	合格
113年8月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.75	<5	ND	0.80	124	7.5	合格
113年8月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.80	<5	ND	0.80	130	7.6	合格
113年8月	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.30	<5	ND	2.26	87.4	7.3	合格
113年8月	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.35	<5	ND	2.33	88.4	7.3	合格
113年8月	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.30	<5	ND	2.26	92.4	7.3	合格
113年8月	臺中市	沙鹿區	鎮南路一段152號	<1	0.60	<5	ND	0.77	169	7.5	合格
113年8月	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.60	<5	ND	0.73	137	7.5	合格
113年8月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.60	<5	ND	0.90	135	7.3	合格
113年8月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.60	<5	ND	0.92	135	7.3	合格
113年8月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.65	<5	ND	0.91	134	7.3	合格
113年8月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.60	<5	ND	0.89	133	7.3	合格
113年8月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.20	<5	ND	6.90	60.2	6.4	合格
113年8月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.05	58.2	6.4	合格
113年8月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.25	<5	ND	6.98	56.2	6.4	合格
113年8月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.25	<5	ND	6.97	58.2	6.4	合格
113年8月	臺中市	清水區	鰲峰路428號	<1	0.25	<5	ND	7.08	59.2	6.4	合格
113年9月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.25	<5	ND	0.91	138	7.5	合格
113年9月	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.35	<5	ND	0.76	137	7.8	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗 結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年9月	臺中市	西屯區	西屯工業區第三加壓站	<1	0.30	<5	ND	0.80	138	7.6	合格
113年9月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.25	<5	ND	0.79	136	7.6	合格
113年9月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.25	<5	ND	0.79	139	7.6	合格
113年9月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.30	<5	ND	0.81	142	7.7	合格
113年9月	臺中市	南屯區	五權西路三段159號	<1	0.35	<5	ND	0.82	136	7.7	合格
113年9月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.25	<5	ND	0.78	142	7.7	合格
113年9月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.25	<5	ND	0.80	140	7.7	合格
113年9月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.25	<5	ND	0.78	138	7.7	合格
113年9月	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.20	<5	ND	2.84	143	7.6	合格
113年9月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.55	<5	ND	2.86	145	7.8	合格
113年9月	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.35	<5	ND	2.99	147	7.6	合格
113年9月	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.20	<5	ND	2.92	143	7.6	合格
113年9月	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.30	<5	ND	2.90	144	7.6	合格
113年9月	臺中市	大雅區	學府路435號	<1	0.35	<5	ND	2.86	143	7.6	合格
113年9月	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.20	<5	ND	2.86	147	7.6	合格
113年9月	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.20	<5	ND	2.88	144	7.7	合格
113年9月	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.20	<5	ND	2.89	155	7.6	合格
113年9月	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.30	<5	ND	2.89	139	7.0	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.50	166	7.0	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	1.46	168	7.0	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.15	<5	ND	1.41	167	7.0	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.20	<5	ND	1.43	166	7.0	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.10	<5	ND	2.80	181	6.8	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.10	<5	ND	2.75	178	6.8	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.10	<5	ND	1.43	164	7.1	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.84	184	6.9	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						檢驗 結果	
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度		氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300		6~8.5
113年9月	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.10	<5	ND	2.81	183	6.8	合格
113年9月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.15	<5	ND	2.59	186	6.8	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.20	<5	ND	1.18	156	7.2	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.20	<5	ND	1.15	157	7.0	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.20	<5	ND	1.15	155	6.9	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.20	<5	ND	1.18	155	6.9	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.20	<5	ND	1.18	151	7.6	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.20	<5	ND	1.16	157	7.1	合格
113年9月	臺中市	大甲區	中山路二段508號	<1	0.20	<5	ND	1.12	157	7.3	合格
113年9月	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.20	<5	ND	1.13	159	7.6	合格
113年9月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.20	<5	ND	1.66	157	6.8	合格
113年9月	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.20	<5	ND	1.16	157	7.1	合格
113年9月	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.20	<5	ND	1.04	155	7.1	合格
113年9月	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.20	<5	ND	1.17	158	7.2	合格
113年9月	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.65	<5	ND	3.95	143	7.5	合格
113年9月	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.70	<5	ND	3.94	152	7.0	合格
113年9月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.75	<5	ND	3.88	153	6.9	合格
113年9月	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.65	<5	ND	3.91	153	7.0	合格
113年9月	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.65	<5	ND	3.87	147	7.1	合格
113年9月	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.65	<5	ND	3.88	143	7.2	合格
113年9月	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.65	<5	ND	3.91	135	7.4	合格
113年9月	臺中市	東勢區	新豐街58號	<1	0.70	<5	ND	3.76	143	7.2	合格
113年9月	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.65	<5	ND	3.89	145	7.4	合格
113年9月	臺中市	新社區	中正里中和街5段58號	<1	0.70	<5	ND	3.87	141	7.3	合格
113年9月	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.65	<5	ND	3.91	147	6.8	合格
113年9月	臺中市	新社區	華豐街193-1號	<1	0.75	<5	ND	4.01	141	6.9	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗 結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年9月	臺中市	新社區	華豐街327號	<1	0.70	<5	ND	3.96	152	6.9	合格
113年9月	臺中市	新社區	中和街4段98號	<1	0.65	<5	ND	4.05	149	6.8	合格
113年10月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.20	<5	ND	0.79	102	7.9	合格
113年10月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.80	104	7.9	合格
113年10月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.25	<5	ND	0.78	102	7.9	合格
113年10月	臺中市	潭子區	復興路二段89號	<1	0.20	<5	ND	0.80	100	7.9	合格
113年10月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.20	<5	ND	0.75	98	8.0	合格
113年10月	臺中市	豐原區	育仁路72號	<1	0.20	<5	ND	0.83	103	8.0	合格
113年10月	臺中市	豐原區	豐東路189號	<1	0.20	<5	ND	0.85	103	7.9	合格
113年10月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.15	<5	ND	0.89	104	8.0	合格
113年10月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.20	<5	ND	0.76	100	7.9	合格
113年10月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.30	<5	ND	0.74	112	7.8	合格
113年10月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.30	<5	ND	0.81	114	7.9	合格
113年10月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.30	<5	ND	0.73	117	7.8	合格
113年10月	臺中市	烏日區	太明路190號	<1	0.05	<5	ND	1.78	189	7.8	合格
113年10月	臺中市	烏日區	太明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.77	197	7.8	合格
113年10月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.30	<5	ND	0.74	116	7.8	合格
113年10月	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.81	193	7.8	合格
113年10月	臺中市	大里區	東明路292號	<1	0.15	<5	ND	0.78	124	7.7	合格
113年10月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.85	<5	ND	0.79	120	7.7	合格
113年10月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.25	<5	ND	0.83	122	7.7	合格
113年10月	臺中市	大里區	新光路116號	<1	0.45	<5	ND	0.80	121	7.7	合格
113年10月	臺中市	中區	中山路201號	<1	0.60	<5	ND	0.77	124	7.7	合格
113年10月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.50	<5	ND	0.73	136	7.7	合格
113年10月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.50	<5	ND	0.81	122	7.7	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年10月	臺中市	中區	光復路110號	<1	0.50	<5	ND	0.88	127	7.7	合格
113年10月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.20	<5	ND	0.85	122	7.6	合格
113年10月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.35	<5	ND	0.87	119	7.6	合格
113年10月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.40	<5	ND	0.87	124	7.6	合格
113年10月	臺中市	太平區	樹德路101號	<1	0.55	<5	ND	0.82	118	7.5	合格
113年10月	臺中市	西區	中華路一段23號	<1	0.55	<5	ND	0.79	126	7.7	合格
113年10月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.70	<5	ND	0.75	127	7.7	合格
113年10月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.55	<5	ND	0.78	136	7.7	合格
113年10月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.50	<5	ND	0.78	128	7.7	合格
113年10月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.60	<5	ND	0.85	122	7.7	合格
113年10月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.75	<5	ND	0.81	117	7.7	合格
113年10月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.70	<5	ND	0.82	122	7.7	合格
113年10月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.70	<5	ND	0.82	118	7.7	合格
113年10月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.65	<5	ND	0.81	122	7.7	合格
113年10月	臺中市	南區	復興路三段298號	<1	0.45	<5	ND	0.79	121	7.8	合格
113年10月	臺中市	梧棲區	中央路一段686-9號	<1	0.20	<5	ND	0.75	147	7.3	合格
113年10月	臺中市	梧棲區	中央路二段506-1號	<1	0.25	<5	ND	0.82	144	7.3	合格
113年10月	臺中市	梧棲區	四維路116號	<1	0.25	<5	ND	0.74	148	7.3	合格
113年10月	臺中市	梧棲區	梧南路168-1	<1	0.25	<5	ND	0.74	143	7.3	合格
113年10月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.15	<5	ND	6.69	64	6.4	合格
113年10月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.15	<5	ND	6.94	66	6.4	合格
113年10月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	6.95	63	6.4	合格
113年10月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	6.93	62	6.2	合格
113年10月	臺中市	清水區	鰲峰路428號	<1	0.15	<5	ND	6.85	65	6.4	合格
113年10月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.25	<5	ND	0.73	137	7.7	合格
113年10月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.15	<5	ND	0.72	138	7.7	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年10月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.25	<5	ND	0.70	140	7.8	合格
113年10月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.25	<5	ND	0.82	138	7.6	合格
113年10月	臺中市	北區	北區武昌路130號	<1	0.30	<5	ND	0.72	140	7.7	合格
113年10月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.25	<5	ND	0.74	142	7.7	合格
113年10月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.20	<5	ND	0.71	136	7.7	合格
113年10月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.25	<5	ND	0.78	148	7.7	合格
113年10月	臺中市	西屯區	黎明路三段308號	<1	0.20	<5	ND	0.74	146	7.7	合格
113年10月	臺中市	南屯區	五權西路三段155號	<1	0.25	<5	ND	0.72	147	7.7	合格
113年10月	臺中市	南屯區	永春路68-6號	<1	0.20	<5	ND	0.74	144	7.8	合格
113年10月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.30	<5	ND	0.80	144	7.8	合格
113年10月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.20	<5	ND	0.73	138	7.8	合格
113年11月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.40	<5	ND	1.04	159	6.6	合格
113年11月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.05	<5	ND	1.80	97.4	7.3	合格
113年11月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.55	<5	ND	0.47	149	7.4	合格
113年11月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.10	<5	ND	4.29	155	7.0	合格
113年11月	臺中市	新社區	華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	6.30	56.2	6.7	合格
113年11月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.50	<5	ND	0.49	144	7.8	合格
113年11月	臺中市	后里區	福德路124號	<1	0.95	<5	ND	0.50	148	7.7	合格
113年11月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.45	<5	ND	0.50	147	7.7	合格
113年11月	臺中市	后里區	甲后路一段167號	<1	0.95	<5	ND	0.70	158	7.8	合格
113年11月	臺中市	后里區	泉州路53號	<1	1	<5	ND	0.71	158	7.7	合格
113年11月	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.10	<5	ND	2.93	171	6.9	合格
113年11月	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.05	<5	ND	2.96	178	6.8	合格
113年11月	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.99	176	6.9	合格
113年11月	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.05	<5	ND	2.95	176	6.9	合格

113年7月至12月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5	
113年11月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	2.95	172	6.9	合格
113年12月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.30	<5	ND	0.57	102	8.0	合格
113年12月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.30	<5	ND	0.58	103	7.9	合格
113年12月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.35	<5	ND	0.59	104	8.0	合格
113年12月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.30	<5	ND	0.56	102	8.0	合格
113年12月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.30	<5	ND	0.60	104	8.0	合格

*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示