

臺中市后里資源回收（焚化）廠
114年2月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 14,636.40 公噸 清除機構（一般垃圾）： 3,033.68 公噸 清除機構（事業廢棄物）： 4,600.37 公噸	合 計 : 22,270.45 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 11,449.37 公噸 二 號 爐 : 11,136.43 公噸	合 計 : 22,585.80 公噸
	3. 焚化率	97.03 %	
	4. 餘裕量	691.31 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 13,673.50 MWH(千度) 售 電 量 : 11,406.90 MWH(千度)	售 電 率 : 83.42 %
二、進廠廢棄物管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 39 家，詳如附件一。	
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期：重 金 屬 : 114 年 2 月 11 日	檢測爐別： 2 號爐
		檢測結果： 粒 狀 污 染 物 : * mg/Nm ³ 鉛 : ND mg/Nm ³ 硫 氧 化 物 : * ppm 鎘 : ND mg/Nm ³ 氮 氧 化 物 : * ppm 汞 : 0.0006 mg/Nm ³ 一 氧 化 碳 : * ppm 氯 化 氫 : * ppm 不 透 光 率 : * %	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測報告： 檢測報告詳如附件二	
		檢測日期： 114 年 2 月 12~14 日	檢測爐別： 2 號爐
四、灰渣處理管制	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量 : 3,490.26 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	3,490.26 公噸
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清 運 量 : 1,306.43 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	1,306.43 公噸 0.00 公噸
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日	
		檢測結果： pH : * 灼燒減量 : * % 戴奧辛總毒性當量 : * ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛 : * mg/L、 砷 : * mg/L、 鎘 : * mg/L、 硒 : * mg/L、 鉻 : * mg/L、 銀 : * mg/L、 六價鉻 : * mg/L、 汞 : * mg/L、 銅 : * mg/L。	
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測報告： 本月份無檢測	
		檢測日期： 114 年 2 月 10 日	
		檢測結果： PH : 12.12 — 砷 : ND mg/L、 鉛 : 0.388 mg/L、 硒 : ND mg/L、 鎘 : <0.020 mg/L、 銀 : 1.79 mg/L、 鉻 : <0.050 mg/L、 汞 : ND mg/L、 銅 : ND mg/L、 鋅 : 0.162 mg/L、 六價鉻 : <0.5 mg/L、 有機汞 : ND mg/L、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物： 0.237 ng I-TEQ/g	
		檢測報告： 檢測報告詳如附件三	
	5. 其他、其	1.本月份參觀人數： 140 人，本年度至 2 月止合計 152 人。 2.本月份無勸導單。 3.次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件四。	