

本市三座焚化廠113年11月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年11月18日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/11/18	113/11/18	113/11/18 (調整至11/25)	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.134	0.181	—	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	0.864	—	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	—	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.201	—	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	—	1
溶出液總銅	mg/L	ND	0.045	—	15
溶出液總鋇	mg/L	0.700	0.869	—	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	—	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	—	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	—	0.2

備註：后里廠於11/15~11/18期間兩爐共停，於11/25採樣。