

本市三座焚化廠113年11月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年11月25日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		113/11/25	113/11/25	113/11/25 (1111-1114)	113/11/25 (1120-1123)	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.058	0.570	0.941	0.632	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.37	0.323	0.487	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.069	<0.050	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	<0.050	0.283	15
溶出液總鋇	mg/L	1.97	0.518	1.17	1.02	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.05	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	<0.050	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	ND	0.2

備註：后里廠於11/15~11/19期間兩爐共停，於11/25採樣。