

本市三座焚化廠113年12月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：113年12月30日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		114/1/2	113/12/30	113/12/30	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.401	0.154	0.483	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	1.03	0.258	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.220	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	0.030	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	2.19	0.975	1.39	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	0.0009	ND	0.2

備註：文山廠因採樣公司無法配合延至1/2採樣