

本市三座焚化廠114年1月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：114年1月20日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		114/1/20	114/1/20	114/1/20	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.048	0.293	0.263	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	3.66	0.072	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.241	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	<0.050	15
溶出液總鋇	mg/L	2.41	ND	1.78	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	ND	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	0.004	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2

備註：