

本市三座焚化廠114年2月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：114年2月17日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		114/2/17	114/2/17	114/2/17	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.078	0.561	0.272	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	3.09	0.443	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	ND	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	0.336	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	ND	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	ND	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	3.16	ND	1.56	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	0.31	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	ND	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	ND	ND	0.2

備註：