

本市三座焚化廠114年4月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：114年4月7日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		114/4/7	—	114/4/7	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.111	—	0.183	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	—	0.052	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	—	ND	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	—	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	—	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	—	ND	15
溶出液總鋇	mg/L	2.09	—	1.68	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	—	<0.05	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	—	ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND	—	ND	0.2

備註：烏日廠配合飛灰熔融清運，未產出飛灰穩定化物，
檢測項目改為飛灰