

本市三座焚化廠114年6月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：114年6月9日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		114/6/9	—	114/6/9	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.075	—	0.331	1
溶出液總鉛	mg/L	ND	—	0.108	5
溶出液總鎘	mg/L	ND	—	<0.020	1
溶出液總鉻	mg/L	ND	—	<0.050	5
溶出液總硒	mg/L	ND	—	ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND	—	<0.050	15
溶出液總鋇	mg/L	1.4	—	1.06	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND	—	<0.050	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND	—	<0.050	5
溶出液總汞	mg/L	ND	—	ND	0.2

備註：1. 烏日廠配合飛灰熔融清運，未產出飛灰穩定化物，
檢測項目改為飛灰