

114年台中電廠之生煤抽測結果

序號	管制編號	工廠名稱	檢測項目	檢測方法	抽測日期	公私場所固定污染源燃料混燒比例及成分標準	抽測結果
1	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M05)	硫含量	NIEA M209.00C	114/6/30	$\leq 1\%$	0.37%
			灰分	NIEA M207.00C	114/6/30	$\leq 20\%$	7.46%
			熱值	NIEA M206.01C	114/6/30	$\geq 5,000$ kcal/kg	6,710kcal/kg
			汞	NIEA M354.00C	114/6/30	≤ 0.15 $\mu\text{g/g}$	0.05 $\mu\text{g/g}$
2	L0200473	台灣電力股份有限公司台中發電廠(M05)	硫含量	NIEA M209.00C	114/11/4	$\leq 1\%$	0.47%
			灰分	NIEA M207.00C	114/11/4	$\leq 20\%$	7.89%
			熱值	NIEA M206.01C	114/11/4	$\geq 5,000$ kcal/kg	6,004kcal/kg
			汞	NIEA M354.00C	114/11/4	≤ 0.15 $\mu\text{g/g}$	0.059 $\mu\text{g/g}$