

**臺中市后里資源回收（焚化）廠**  
114年10月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 7,286.92 公噸 清除機構（一般垃圾）: 3,413.75 公噸 清除機構（事業廢棄物）: 4,014.37 公噸	合 計 : 14,715.04 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 6,062.35 公噸 二 號 爐 : 9,773.69 公噸	合 計 : 15,836.04 公噸
	3. 焚化率	94.79 %	
	4. 餘裕量	869.91 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 10,177.70 MWH(千度) 售 電 量 : 8,146.90 MWH(千度)	售 電 率 : 80.05 %
二、 進廠 廢棄 物 管 理	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 49 家，詳如附件一。	
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 114 年 10 月 14 日 檢測爐別： 1 號爐 檢測結果： 粒 狀 污 染 物 : * mg/Nm <sup>3</sup> 鉛 : 0.0054 mg/Nm <sup>3</sup> 硫 氧 化 物 : * ppm            鎘 : ND mg/Nm <sup>3</sup> 氮 氧 化 物 : * ppm            汞 : 0.0009 mg/Nm <sup>3</sup> 一 氧 化 碳 : * ppm 氯 化 氫 : * ppm 不 透 光 率 : * % 檢測報告： 檢測報告詳如附件二	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： * 年 * 月 * 日 檢測爐別： * 號爐 檢測結果： * ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> 檢測報告： 本月份無檢測	
	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量 : 2,346.35 公噸 處 置 地 點 : 旭遠科技企業股份有限公司 2,346.35 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清 運 量 : 867.82 公噸 處 置 地 點 : 后里區區域性及一般衛生掩埋場 867.82 公噸 臺中市霧峰區衛生掩埋場 0.00 公噸	
四、 灰 渣 處 理 管 制	3. 底渣檢測報告	檢測日期： 114 年 10 月 7 日 檢測結果： pH : 12.43    灼燒減量 : 1.3 % 戴奧辛總毒性當量 : 0.006 ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛 : ND mg/L    砷 : <0.050 mg/L 鎘 : ND mg/L    硒 : ND mg/L 鉻 : 0.284 mg/L    銀 : 1.70 mg/L 六價鉻 : 0.33 mg/L    汞 : <0.0020 mg/L 銅 : 0.245 mg/L	
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 114 年 10 月 7 日 檢測結果： PH : 12.05    砷 : ND mg/L 鉛 : <0.050 mg/L    硒 : <0.050 mg/L 鎘 : ND mg/L    銀 : 1.33 mg/L 鉻 : <0.050 mg/L    汞 : ND mg/L 銅 : ND mg/L    鋅 : <0.050 mg/L 六價鉻 : <0.050 mg/L    有機汞 : ND mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呔喃同源物等十七種化合物 : 0.240 ng I-TEQ/g	
		檢測報告： 檢測報告詳如附件三	
		檢測報告： 檢測報告詳如附件四	
五、 其 他	1. 本月份參觀人數：	0 人，本年度至 10 月止合計	1,884 人。
	2. 本月份無勸導單。		
	3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如	附件五。	