

本市三座焚化廠114年12月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：114年12月1日)

| 檢測項目   | 單位         | 文山資源回收<br>焚化廠 | 烏日資源回收<br>焚化廠                                   | 后里資源回收<br>焚化廠 | 有害事業廢棄<br>物認定標準 |
|--------|------------|---------------|---|---------------|-----------------|
|        |            | 114/12/1      | —   | 114/12/1      |                 |
| 戴奧辛    | ng I-TEQ/g | 0.3           | 自114年2月起，<br>烏日廠飛灰採<br>熔融再利用，<br>無產製飛灰<br>穩定化物。 | 0.439         | 1               |
| 溶出液總鉛  | mg/L       | ND            |   | 0.491         | 5               |
| 溶出液總鎘  | mg/L       | ND            |   | ND            | 1               |
| 溶出液總鉻  | mg/L       | ND            |   | <0.050        | 5               |
| 溶出液總硒  | mg/L       | 0.003         |   | ND            | 1               |
| 溶出液總銅  | mg/L       | ND            |   | ND            | 15              |
| 溶出液總鋇  | mg/L       | 1.49          |   | 1.59          | 100             |
| 溶出液六價鉻 | mg/L       | ND            |   | <0.050        | 2.5             |
| 溶出液總砷  | mg/L       | ND            |   | <0.050        | 5               |
| 溶出液總汞  | mg/L       | ND            |   | ND            | 0.2             |

備註：烏日廠飛灰清運採熔融再利用，無產製飛灰穩定化物。