

本市三座焚化廠115年5月份飛灰穩定化物檢測結果

(採樣日期：115年5月11日)

檢測項目	單位	文山資源回收 焚化廠	烏日資源回收 焚化廠	后里資源回收 焚化廠	有害事業廢棄 物認定標準
		115/5/11	—	115/5/11	
戴奧辛	ng I-TEQ/g	0.387	自114年2月起 ，烏日廠飛灰 採熔融再利用 ，無產製飛灰 穩定化物。	0.308	1
溶出液總鉛	mg/L	ND		0.268	5
溶出液總鎘	mg/L	ND		<0.02	1
溶出液總鉻	mg/L	ND		<0.05	5
溶出液總硒	mg/L	ND		ND	1
溶出液總銅	mg/L	ND		ND	15
溶出液總鋇	mg/L	1.54		1.350	100
溶出液六價鉻	mg/L	ND		ND	2.5
溶出液總砷	mg/L	ND		ND	5
溶出液總汞	mg/L	ND		ND	0.2

備註：1. 烏日廠飛灰清運採熔融再利用，無產製飛灰穩定化物。