

臺中市文山焚化廠興建營運移轉案
115年3月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區 隊： 4,335.88 公噸		合 計： 18,369.10 公噸			
		清除機構（一般垃圾）： 14,033.22 公噸					
		清除機構（事業廢棄物）： - 公噸					
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐： 5,984.04 公噸		合 計： 17,726.95 公噸			
		二 號 爐： 5,814.02 公噸					
		三 號 爐： 5,928.89 公噸					
3. 焚化率	101.59 %						
4. 餘裕量	0 公噸						
5. 發電效益	發 電 量： 7,494.45 MWH(千度)		售 電 率： 79.00 %				
	售 電 量： 5,920.91 MWH(千度)						
二、廢棄物進廠管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市文山焚化廠興建營運移轉案投資契約書[第二之一冊]I. 操作營運條款第四章規定辦理					
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計： 3 家					
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期：			檢測爐別： 號爐		
		檢測結果：	粒 狀 污 染 物：	mg/Nm ³	鉛：	mg/Nm ³	
			硫 氧 化 物：	ppm	鉻：	mg/Nm ³	
			氮 氧 化 物：	ppm	汞：	mg/Nm ³	
			一 氧 化 碳：	ppm			
			氣 化 氫：	ppm			
	不 透 光 率：		%				
	檢測報告：						
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期：			檢測爐別： 號爐		
		檢測結果： ng-TEQ/Nm ³					
檢測報告：							
四、灰渣處理管制	1. 底渣處置地點及清運量	清 運 量： 2217.34 公噸		2217.34 公噸			
		處置地點： L0054284旭遠科技企業股份有限公司乙級廢棄物處理場					
	2. 飛灰穩定物處置地點及清運量	清 運 量： 1731.15 公噸		1731.15 公噸			
		處置地點： 吉衛股份有限公司					
	3. 底渣檢測報告	檢測日期：					
		檢測結果：	汞：	mg/L	燃燒減量：	2.4 %	
			鉛：	mg/L	砷：	mg/L	
			鎘：	mg/L	硒：	mg/L	
			鉻：	mg/L	銀：	mg/L	
			六價鉻：	mg/L	銅：	mg/L	
			戴奧辛總毒性當量：	ng I-TED/g	PH：	—	
			檢測報告：				
	4. 飛灰穩定物檢測報告	檢測日期： 115年3月9日 115年3月16日 115年3月23日 115年3月30日					
		檢測結果：	汞：	ND	ND	ND	—
			鉛：	ND	ND	ND	mg/L、
			鎘：	ND	ND	ND	mg/L、
			鉻：	ND	ND	ND	mg/L、
			砷：	ND	ND	ND	mg/L、
			六價鉻：	ND	ND	ND	mg/L、
			銅：	ND	ND	ND	mg/L、
			硒：	ND	ND	0.002	mg/L、
			銀：	1.53	1.56	1.66	mg/L、
			抗壓強度試驗：	NA	NA	NA	Kg/cm ²
			2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物：	0.035	0.241	0.057	0.04 ng I-TED/g
			檢測報告： 已於115年3月環境部環境管理署營運月報申報。				
			五、其他	1. 本月份參觀人數： 176 人，本年度至 3 月止合計 258 人。			
2. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表已發文。							