

臺中市文山焚化廠興建營運移轉案
115年5月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	區隊：	3,465.18	公噸				
	1.垃圾進廠量	清除機構（一般垃圾）：	8,784.31	公噸	合 計：12,249.49 公噸		
		清除機構（事業廢棄物）：	-	公噸			
	2.垃圾焚化量	一號爐：	6,151.12	公噸	合 計：16,694.58 公噸		
		二號爐：	6,297.65	公噸			
	三號爐：	4,245.81	公噸				
	3.焚化率	102.91	%				
	4.餘裕量	0	公噸				
	5.發電效益	發電量：	7,184.17	MWH(千度)	售電率：78.08 %		
		售電量：	5,609.38	MWH(千度)			
二、廢棄物進廠管制	1.許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市文山焚化廠興建營運移轉案投資契約書[第二之一冊]I.操作營運條款第四章規定辦理					
	2.違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計：5 家					
三、空氣污染物排放檢測	1.煙道廢氣排放檢測	檢測日期：1.115/05/08 煙道一般定檢。			檢測爐別：1 號爐		
		檢測結果：	粒狀污染物：	1.25	mg/Nm ³	鉛：	mg/Nm ³
			硫氧化物：	<0.85	ppm	鉻：	mg/Nm ³
			氮氧化物：	72.30	ppm	汞：	mg/Nm ³
			一氧化碳：	4.90	ppm		
			氯化氫：	7.05	ppm		
不透光率：	*	%					
	檢測報告：已於115年5月環境部環境管理署營運月報申報。						
2.煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期：			檢測爐別：	號爐		
	檢測結果：ng-TEQ/Nm ³						
	檢測報告：						
四、灰渣處理管制	1.底渣處置地點及清運量	清運量：		1741.08	公噸		
		處置地點：		L0054284旭遠科技企業股份有限公司乙級廢棄物處理場	1741.08 公噸		
	2.飛灰穩定物處置地點及清運量	清運量：		484.74	公噸		
		處置地點：		高聯可寧衛股份有限公司	484.74 公噸		
	3.底渣檢測報告	檢測日期：					
		檢測結果：	汞：	mg/L	燃燒減量：	%	
			鉛：	mg/L	砷：	mg/L	
			鎘：	mg/L	硒：	mg/L	
			鉻：	mg/L	銀：	mg/L	
			六價鉻：	mg/L	銅：	mg/L	
戴奧辛總毒性當量：ng I-TED/g PH：—							
檢測報告：							
4.飛灰穩定物檢測報告	檢測日期：115年5月4日 115年5月11日 115年5月18日 115年5月25日						
	檢測結果：	汞：	ND	ND	ND	—	
		鉛：	ND	ND	ND	mg/L、	
		鎘：	ND	ND	ND	mg/L、	
		鉻：	ND	ND	ND	mg/L、	
		砷：	ND	ND	ND	mg/L、	
		六價鉻：	ND	ND	ND	mg/L、	
		銅：	ND	ND	ND	mg/L、	
		硒：	0.002	ND	0.002	mg/L、	
		銀：	1.64	1.54	1.21	1.22	
抗壓強度試驗：	NA	NA	NA	NA			
2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物：0.8351 0.3875 0.331 0.1081 ng I-TED/g							
檢測報告：已於115年5月環境部環境管理署營運月報申報。							
五、其他	1.本月份參觀人數：309 人，本年度至		5	月止合計	567 人。		
	2.次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表已發文。						