

臺中市文山焚化廠興建營運移轉案
115年6月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、焚化操作資料	1. 垃圾進廠量	區隊：4,646.81公噸 清除機構（一般垃圾）：14,148.83公噸 清除機構（事業廢棄物）：-		合計：18,795.64公噸				
	2. 垃圾焚化量	一號爐：6,066.68公噸 二號爐：6,264.08公噸 三號爐：5,980.21公噸		合計：18,310.97公噸				
	3. 焚化率	102.05%						
	4. 餘裕量	0公噸						
	5. 發電效益	發電量：7,853.74MWH(千度) 售電量：6,300.32MWH(千度)		售電率：80.22%				
二、廢棄物進廠管制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市文山焚化廠興建營運移轉案投資契約書[第二之一冊]I. 操作營運條款第四章規定辦理						
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計：6家						
三、空氣污染物排放檢測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期：115/06/01 煙道重金屬。			檢測爐別：1號爐			
		檢測結果：	粒狀污染物：	mg/Nm ³	鉛：	<0.0015mg/Nm ³		
			硫氧化物：	ppm	鉻：	0.00220mg/Nm ³		
			氮氧化物：	ppm	汞：	<0.0004mg/Nm ³		
			一氧化碳：	ppm				
氯化氫：	ppm							
不透光率：		%						
		檢測報告：已於115年6月環境部環境管理署營運月報申報。						
2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期：			檢測爐別：號爐				
	檢測結果：ng-TEQ/Nm ³							
	檢測報告：已於115年6月環境部環境管理署營運月報申報。							
四、灰渣	1. 底渣處置地點及清運量	清運量：1952.58公噸						
		處置地點：L0054284旭遠科技企業股份有限公司乙級廢棄物處理場		1952.58公噸				
	2. 飛灰穩定物處置地點及清運量	清運量：419.96公噸						
		處置地點：吉衛股份有限公司		419.96公噸				
	3. 底渣檢測報告	檢測日期：						
		檢測結果：	汞：	mg/L	燃燒減量：	%		
			鉛：	mg/L	砷：	mg/L		
			鎘：	mg/L	硒：	mg/L		
			鉻：	mg/L	鋇：	mg/L		
	六價鉻：		mg/L	銅：	mg/L			
戴奧辛總毒性當量：		ng I-TED/g PH：—						
檢測報告：								
五、其他管制	4. 飛灰穩定物檢測報告	檢測日期：115年6月1日115年6月8日115年6月15日115年6月22日115年6月29日						
		檢測結果：	汞：	ND	ND	ND	ND	—
			鉛：	ND	ND	ND	ND	mg/L、
			鎘：	ND	ND	ND	ND	mg/L、
			鉻：	ND	ND	ND	ND	mg/L、
			砷：	ND	ND	ND	ND	mg/L、
			六價鉻：	ND	ND	ND	ND	mg/L、
			銅：	ND	ND	ND	ND	mg/L、
			硒：	ND	ND	ND	0.001	mg/L、
			鋇：	1.43	1.27	1.02	0.914	mg/L、
抗壓強度試驗：	NA		NA	NA	NA	Kg/cm ²		
2,3,7,8-氯化戴奧辛及呋喃同源物等十七種化合物：		0.034	0.245	0.116	0.17	0.087ng I-TED/g		
檢測報告：已於115年6月環境部環境管理署營運月報申報。								
1. 本月份參觀人數：305人，本年度至6月止合計872人。								
2. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表已發文。								