

## 106年1月~6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
106年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.15	<5	ND	0.69	126	7.8
106年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	五權西路三段159號	<1	0.20	<5	ND	0.55	134	7.9
106年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	1	0.15	<5	ND	0.59	137	7.7
106年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.15	<5	ND	0.52	139	7.8
106年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.15	<5	ND	0.60	136	7.6
106年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	中清路2段258號	<1	0.15	<5	ND	0.55	134	7.1
106年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	雙十路一段113-2號	<1	0.15	<5	ND	0.82	125	6.7
106年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.15	<5	ND	0.55	131	7
106年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌街128號	<1	0.15	<5	ND	0.56	136	7
106年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	精武路238號	<1	0.15	<5	ND	0.66	127	7
106年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	至聖路29號	<1	0.20	<5	ND	0.68	124	7.0
106年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	1.3	<5	ND	0.69	123	6.7
106年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.25	<5	ND	0.68	121	7.1
106年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.20	<5	ND	0.70	126	7.9
106年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.35	<5	ND	0.68	122	7.9
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.40	<5	ND	0.62	128	7.5
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.20	<5	ND	0.67	124	7.4
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	吉祥街13號	<1	0.15	<5	ND	0.74	120	7.4
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.64	119	7.5
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	中華一段23號	<1	0.4	<5	ND	0.69	117	7.4
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.35	<5	ND	0.66	126	7.3
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.25	<5	ND	0.64	122	7.4
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.45	<5	ND	0.69	121	7.5
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.55	<5	ND	0.66	124	7.5
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.25	<5	ND	0.68	138	7.5
106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.35	<5	ND	0.65	123	7.4

106年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.55	<5	ND	0.69	117	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.30	<5	ND	0.54	124	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.30	<5	ND	0.53	104	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.40	<5	ND	0.62	102	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.1	<5	ND	1.76	210	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.25	<5	ND	0.46	121	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	太明路成豐巷101弄46號	<1	0.1	<5	ND	1.83	197	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	九房里明德路18號	<1	0.20	<5	ND	0.59	101	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	豐勢路1021號	<1	0.30	<5	ND	0.65	104	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.30	<5	ND	0.56	95.0	7.7
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汙角土地公廟	<1	0.35	<5	ND	0.92	114	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	3.66	148	6.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.10	<5	ND	3.68	146	6.9
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.71	149	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.45	<5	ND	0.93	109	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.45	<5	ND	0.89	118	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區新豐街58號	<1	0.20	<5	ND	2.18	134	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東關路294號	<1	0.45	<5	ND	1.09	120	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.20	<5	ND	2.05	132	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	中正里中和街5段56-3號	<1	0.20	<5	ND	5.40	53.0	6.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	中正里中和街5段56-3號	<1	0.20	<5	ND	5.47	5.0	6.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	5.17	54.0	6.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	東興路二段61號	<1	0.1	<5	ND	5.52	46	6.4
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.20	<5	ND	0.58	135	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.30	<5	ND	0.65	112	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.25	<5	ND	0.59	129	7.4
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.20	<5	ND	0.557	134	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.15	<5	ND	0.49	141	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.15	<5	ND	0.49	141	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	精武路238號	<1	0.30	<5	ND	0.54	115	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	雙十路二段2號	<1	0.25	<5	ND	0.67	117	7.3
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.25	<5	ND	0.44	136	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	朝貴路78號	<1	0.25	<5	ND	1.02	140	6.9

106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.40	<5	ND	0.62	118	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.15	<5	ND	1.04	132	6.9
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.25	<5	ND	0.58	116	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.35	<5	ND	0.57	108	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.35	<5	ND	0.57	108	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	五權西路三段159號	<1	0.15	<5	ND	0.52	135	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	<1	0.20	<5	ND	0.45	134	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.15	<5	ND	0.44	122	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.25	<5	ND	0.57	136	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.20	<5	ND	0.34	80.7	7.3
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路286巷8號	<1	0.25	<5	ND	0.31	82.0	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.15	<5	ND	0.46	166	7.4
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	沙田路二段568號	<1	0.15	<5	ND	0.31	165	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.10	<5	ND	3.26	163	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	工業區第三加壓站	<1	0.25	<5	ND	3.37	136	7.9
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.31	161	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.10	<5	ND	1.11	136	7.3
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.10	<5	ND	0.30	165	7.7
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	四平街73號	<1	0.10	<5	ND	0.32	166	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	鎮南路二段622號	<1	0.15	<5	ND	0.32	167	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	鎮南路二段622號	<1	0.15	<5	ND	1.15	130	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	遊園北路412號	<1	0.10	<5	ND	0.31	166	7.7
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	遠東街158號	<1	0.15	<5	ND	0.44	168	7.4
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.40	<5	ND	0.31	163	7.4
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.25	<5	ND	0.32	142	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.15	<5	ND	0.31	167	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	0.39	162	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	義里村甲后路151號	<1	0.10	<5	ND	0.30	165	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.40	<5	ND	0.81	119	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.30	<5	ND	0.72	106	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.35	<5	ND	0.73	117	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.35	<5	ND	0.81	114	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子街3段81號	<1	0.20	<5	ND	0.77	118	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	中山路455號	<1	0.15	<5	ND	0.80	114	7.5

106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	水源路202號	<1	0.30	<5	ND	0.71	118	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.45	<5	ND	0.69	117	7.6
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.40	<5	ND	0.70	116	7.4
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.30	<5	ND	1.88	153	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.15	<5	ND	2.27	153	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.15	<5	ND	2.30	156	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.15	<5	ND	2.23	147	7.3
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.15	<5	ND	2.31	151	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.35	<5	ND	1.9	191	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.25	<5	ND	1.89	190	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.30	<5	ND	1.88	187	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.20	<5	ND	1.88	193	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	0.66	168	7.5
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路1004號	<1	0.10	<5	ND	0.68	169	7.3
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	0.68	169	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	0.67	166	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段508號	<1	0.10	<5	ND	0.74	168	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	0.73	171	6.9
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	0.64	167	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.10	<5	ND	0.64	164	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.10	<5	ND	0.68	168	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	0.66	164	7.0
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.15	<5	ND	0.68	163	6.9
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.15	<5	ND	0.64	167	7.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.10	<5	ND	0.47	139	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	大雅路205號	<1	0.15	<5	ND	0.48	144	7.7
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.15	<5	ND	1.74	86.0	7.3
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.15	<5	ND	7.47	49	6.1
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.15	<5	ND	0.48	145	7.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.2	<5	ND	0.49	141	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	學府路434號	<1	0.15	<5	ND	0.51	142	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.10	<5	ND	0.45	141	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	北庄里中山路1381-1號	<1	0.15	<5	ND	0.48	146	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	庄前里神林路74號	<1	0.15	<5	ND	0.49	146	7.9

106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.15	<5	ND	0.47	145	7.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.15	<5	ND	0.50	141	7.7
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.15	<5	ND	1.34	146	7.7
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.20	<5	ND	7.44	48.0	6.8
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	0.15	<5	ND	7.42	61.0	6.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.15	<5	ND	7.23	54.0	6.2
106年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	8.02	51	6.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.15	<5	ND	7.50	56.0	6.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.60	<5	ND	2.33	117	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.70	<5	ND	3.62	90	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	1.1	<5	ND	3.76	96.0	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	太明路190號	<1	0.10	<5	ND	1.73	204	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.68	196	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.60	<5	ND	2.35	114	7.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	太明路成豐巷101弄46號	<1	0.10	<5	ND	1.68	202	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	1.88	191	6.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.20	<5	ND	1.87	183	6.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.60	<5	ND	1.88	188	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.20	<5	ND	1.85	189	6.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.10	<5	ND	2.48	170	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.05	<5	ND	2.48	186	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.15	<5	ND	1.86	194	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.48	165	6.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.20	<5	ND	2.52	166	7.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.45	<5	ND	3.36	101	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.20	<5	ND	3.42	104	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.50	<5	ND	3.46	102	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	吉祥街13號	<1	0.30	<5	ND	3.54	104	7.0
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	1.45	<5	ND	3.48	103	7.0
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	中華一段23號	<1	0.35	<5	ND	3.64	102	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.55	<5	ND	3.59	100	7.0
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.65	<5	ND	3.50	101	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.50	<5	ND	4.18	88.0	6.9

106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.55	<5	ND	5.63	87.0	6.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.05	<5	ND	2.51	170	6.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.15	<5	ND	2.04	124	7.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.15	<5	ND	0.80	159	7.3
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	朝貴路78號	6	0.15	<5	ND	1.31	145	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	五權西路三段159號	<1	0.15	<5	ND	0.84	136	7.3
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	<1	0.15	<5	ND	0.88	147	7.3
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	2	0.10	<5	ND	0.87	151	7.3
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	1	0.10	<5	ND	0.26	42	7.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汙角土地公廟	<1	0.15	<5	ND	3.18	136	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.25	<5	ND	4.33	152	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.20	<5	ND	3.17	151	7.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.15	<5	ND	3.16	140	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	文化街360號	<1	0.2	<5	ND	3.10	130	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	新豐街58號	<1	0.30	<5	ND	3.47	139	7.0
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	6.21	50.0	6.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.10	<5	ND	0.42	164	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.10	<5	ND	0.42	163	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.15	<5	ND	0.40	165	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	1.0	<5	ND	0.43	160	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	義里村甲后路151號	<1	0.10	<5	ND	0.41	158	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.20	<5	ND	4.47	94.6	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路286巷8號	<1	0.20	<5	ND	4.48	95.6	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.15	<5	ND	0.66	153	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.65	154	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.20	<5	ND	3.06	73.7	7.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.10	<5	ND	0.65	155	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.30	<5	ND	0.69	135	7.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.42	156	7.8
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	1.0	<5	ND	1.17	91.6	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.45	<5	ND	1.16	91.6	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.30	<5	ND	1.18	95.6	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.45	<5	ND	1.12	94.6	7.3
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子街3段81號	2	0.20	<5	ND	1.25	93.6	7.3

106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	中山路455號	4	0.10	<5	ND	1.28	94.6	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.80	<5	ND	1.16	93.6	7.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.25	<5	ND	1.18	87.6	7.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	大雅路205號	<1	0.75	<5	ND	1.52	139	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.65	<5	ND	1.51	142	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.40	<5	ND	1.55	133	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.60	<5	ND	1.53	134	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	學府路434號	1	0.55	<5	ND	1.53	140	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.20	<5	ND	1.44	138	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	北庄里中山路1381-1號	<1	0.75	<5	ND	1.54	133	7.7
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	庄前里神林路74號	<1	0.75	<5	ND	1.54	136	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.80	<5	ND	1.53	132	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.60	<5	ND	1.52	134	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	1.2	<5	ND	7.97	65.0	6.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.95	<5	ND	8.13	53.0	6.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.95	<5	ND	8.01	54.0	6.1
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.65	<5	ND	8.16	52.0	6.0
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.20	<5	ND	5.36	174	6.4
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.35	<5	ND	0.92	159	7.2
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段508號	<1	0.40	<5	ND	0.42	160	7.6
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.45	<5	ND	0.91	162	7.0
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.45	<5	ND	0.92	158	6.9
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.15	<5	ND	3.55	159	6.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.40	<5	ND	0.41	161	7.5
106年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.25	<5	ND	2.01	162	7.0