

自來水水質檢驗結果（ 2 月份）

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌 (MPN/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
沙鹿區北勢東路 829 號 (出水端)	6.5	<1	<5	0.20	ND	4.56	24.4
沙鹿區鎮南路 1 段 152 號 (出水端)	7.4	<1	<5	0.25	ND	2.19	77.8
沙鹿區鎮南路 622 號	6.7	<1	<5	0.20	ND	4.66	24.6
沙鹿區四平街 73 號	7.0	<1	<5	0.15	ND	1.96	107
沙鹿區中山路 266-1 號	7.6	<1	<5	0.25	ND	0.39	124
龍井區中棲路 311 號	7.6	<1	<5	0.25	ND	0.37	130

龍井區遊園北路 413 號	7.2	<1	<5	0.25	ND	1.58	96.0
龍井區遠東街 182 號	7.5	<1	<5	0.20	ND	1.47	92.7
龍井區新興路 40-20 號	7.8	<1	<5	0.25	ND	0.40	125
龍井區新興路 79 號	7.6	<1	<5	0.30	ND	0.40	122
石岡區明德路 415 號	7.4	<1	<5	0.20	ND	0.66	84.9
豐原區豐勢路 2 段 1200 巷 6 號	7.7	<1	<5	0.50	ND	0.68	83.7
豐原區豐勢路 2 段 741 號	7.6	<1	<5	0.45	ND	0.64	85.9
豐原區水源路 202 號	7.5	<1	<5	0.50	ND	0.68	87.1
豐原區中山路 455 號	7.6	<1	<5	0.25	ND	0.69	92.3
豐原區育仁路 74 號	7.7	<1	<5	0.30	ND	0.66	90.9
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300

