

自來水水質檢驗結果（ 10 月份）

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌群 (MPN/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
沙鹿區北勢東路 829 號(出水端)	6.8	<1	<5	0.15	ND	3.36	94.2
大肚區自由路 268 巷 8 號(出水端)	7.5	<1	<5	0.10	ND	4.33	126
沙鹿區鎮南路 622 號	7.2	<1	<5	0.15	ND	3.44	97.2
沙鹿區四平街 73 號	7.6	<1	<5	0.15	ND	0.79	144
沙鹿區中山路 266-1 號	7.6	<1	<5	0.15	ND	0.74	175
沙鹿區中棲路 311 號	7.5	<1	<5	0.20	ND	0.72	174
龍井區遊園北路 413 號	7.6	<1	<5	0.15	ND	0.38	135
龍井區遠東街 182 號	7.9	<1	<5	0.25	ND	0.56	164

龍井區新興路 40-20 號	7.1	<1	<5	0.20	ND	0.59	184
龍井區新興路 79 號	7.6	<1	<5	0.15	ND	0.59	182
西屯區下七張犁 338.28 地號. 台中工業區第三加壓站	7.8	<1	<5	0.15	ND	0.65	178
大肚區自由路 282 號	7.6	<1	<5	0.10	ND	4.41	119
大肚區自治路 19 號	7.5	<1	<5	0.15	ND	4.49	119
大肚區沙田路 2 段 600 號	7.5	<1	<5	0.10	ND	4.44	119
石岡區明德路 415 號	7.5	<1	<5	0.45	ND	0.85	123
豐原區豐勢路 2 段 1200 巷 6 號	7.9	<1	<5	0.45	ND	0.83	119
豐原區豐勢路 2 段 741 號	7.7	<1	<5	0.55	ND	0.81	118
豐原區水源路 202 號	7.8	<1	<5	0.20	ND	0.79	127

豐原區中山路 455 號	7.8	<1	<5	1.0	ND	0.80	124
豐原區育仁路 74 號	7.9	17	<5	0.40	ND	0.82	116
潭子區中山路 3 段 259 號	7.7	<1	<5	0.40	ND	0.80	124
潭子區中山路 2 段 255 號	7.7	<1	<5	0.55	ND	0.81	122
潭子區雅潭路 2 段 382 號	7.8	<1	<5	0.25	ND	0.76	117
潭子區潭興路 2 段 389 巷 3 號	7.7	<1	<5	0.30	ND	0.76	111
潭子區雅潭路 2 段 212 號	7.9	<1	<5	0.40	ND	0.82	125
霧峰區德泰街 70 巷 5 號	7.2	<1	<5	0.60	ND	2.64	224
霧峰區民生路 150-2 號	7.3	<1	<5	0.65	ND	2.59	226
霧峰區民生路 156-12 號	7.1	<1	<5	0.50	ND	2.66	221
霧峰區民生路 141 號	7.2	<1	<5	0.45	ND	2.66	227

霧峰區光明路 76 號	7.1	<1	<5	0.50	ND	2.60	230
霧峰區成功路 102 巷 12 號	7.1	<1	<5	0.65	ND	2.56	229
霧峰區中正路 493 號	7.3	<1	<5	0.60	ND	2.56	219
霧峰區新生路 57 號	7.2	<1	<5	0.65	ND	2.54	228
霧峰區中正路 642-10 號	7.1	<1	<5	0.80	ND	2.56	227
霧峰區中正路 602 巷 6 號	7.2	<1	<5	0.75	ND	2.55	228
烏日區五光路 1031 號	7.9	<1	<5	0.50	ND	0.81	116
烏日區新興路 312 號	8.0	<1	<5	0.40	ND	0.72	141
烏日區三民街 224 號	8.0	<1	<5	0.35	ND	0.72	138
烏日區中山路 2 段 252 號	7.9	<1	<5	0.35	ND	0.73	137
烏日區中山路 2 段 409 號	8.0	<1	<5	0.35	ND	0.71	140

烏日區中山路 3 段 341 號	8.0	<1	<5	0.60	ND	0.83	118
烏日區信義街 381 巷 1 號	7.9	<1	<5	0.45	ND	0.78	113
烏日區五光路 1060 號	7.9	<1	<5	0.40	ND	0.86	115
烏日區太明路 190 號	7.9	<1	<5	0.10	ND	1.79	273
烏日區溪南路 1 段 575 巷 22 號	7.9	<1	<5	0.10	ND	1.78	271
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300