

簡易自來水水質檢驗結果（103-11 月份）

檢測項目 地點	pH 值 (無單位)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	色度 (鉑鈷單位)	濁度 (NTU)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	總硬度 (mg/L)
五福里簡易自來水(五福國小)	7.9	<1	<5	0.20	ND<0.001	0.25	120
桐林里簡易自來水	7.9	4	<5	0.60	ND<0.001	0.08	288
豐正二簡易自來水	7.3	<1	5	0.25	ND<0.001	2.91	215
自強社區自強路 10.33-35 鄰簡易自來水	7.2	2	<5	0.25	ND<0.001	5.51	214
飲用水質標準值	6.0-8.5	6	5	2	0.1	10.0	300