

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	西屯區工業區第一加壓站	<1	0.25	<5	ND	0.47	132	7.9
108年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	<1	0.15	<5	ND	0.46	134	7.9
108年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.20	<5	ND	0.46	131	8.0
108年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	臺中市南屯區五權西路三段155號	<1	0.30	<5	ND	0.46	130	8.0
108年1月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.35	<5	ND	0.47	129	7.9
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.34	165	7.7
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.15	<5	ND	0.34	164	7.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.15	<5	ND	0.35	162	7.5
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	3	0.10	<5	ND	0.34	164	7.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.10	<5	ND	0.34	161	7.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	臺中市梧棲區中央路二段506之1號	<1	0.20	<5	ND	7.78	53.0	6.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	臺中市梧棲區四維路116號	<1	0.10	<5	ND	8.16	52.0	6.4
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	臺中市梧棲區四維路116號	<1	0.15	<5	ND	7.90	54.0	6.5
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.20	<5	ND	7.88	44.0	6.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	0.20	<5	ND	7.69	62.0	6.5
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.20	<5	ND	7.67	56.0	6.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.15	<5	ND	7.71	50.0	6.4
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.15	<5	ND	7.80	55.0	6.5
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區中山路257號	<1	0.15	<5	ND	7.90	52.0	6.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區光華路145號	<1	0.15	<5	ND	8.00	50.0	6.6
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區鰲峰路428號	<1	0.15	<5	ND	7.59	52.0	6.5
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.10	<5	ND	3.61	144	7.1
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.15	<5	ND	3.59	141	6.9
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.10	<5	ND	3.59	145	7.2
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區文化街360號	<1	0.10	<5	ND	3.62	142	7.4
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.10	<5	ND	4.97	56.0	7.1
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.10	<5	ND	4.93	48.0	6.6

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	新社里中和街4段98號	<1	0.10	<5	ND	4.94	53.0	7.0
108年2月自來水水質檢驗結果	臺中市	新社區	新社區中正里中和街5段58號	<1	0.10	<5	ND	4.93	64.0	7.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	中山路199號	<1	0.25	<5	ND	0.6	131	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.15	<5	ND	0.63	135	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.35	<5	ND	0.58	136	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	中區	吉祥街13號	<1	0.15	<5	ND	0.64	130	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	北區雙十路一段113-2號	<1	0.3	<5	ND	0.7	134	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	臺中市北區精武路242號	<1	0.45	<5	ND	0.58	130	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.20	<5	ND	0.58	134	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.25	<5	ND	0.62	134	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.25	<5	ND	0.58	131	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.20	<5	ND	0.58	130	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.20	<5	ND	0.62	126	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.2	<5	ND	0.62	131	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.25	<5	ND	0.63	129	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.2	<5	ND	0.62	128	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.25	<5	ND	0.62	128	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.25	<5	ND	0.63	125	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.25	<5	ND	0.62	137	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.20	<5	ND	0.63	126	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.2	<5	ND	0.43	142	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.2	<5	ND	0.45	141	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.2	<5	ND	0.46	142	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.2	<5	ND	0.45	139	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.2	<5	ND	0.47	138	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	西屯區	朝貴路78號	<1	0.25	<8	ND	0.7	136	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	五權西路三段159號	<1	0.2	<5	ND	0.44	140	7.9

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	永春路71號	<1	0.2	<8	ND	0.44	142	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.25	<5	ND	0.44	139	8.0
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.2	<5	ND	0.45	143	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.35	<5	ND	0.55	113	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.20	<5	ND	0.53	135	7.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.45	<5	ND	0.81	57.2	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	大明路成豐巷101弄46號	<1	0.10	<5	ND	1.75	204	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	烏日區溪南路二段349號	<1	0.05	<5	ND	1.74	211	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.20	<5	ND	4.45	102	8.0
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.15	<5	ND	3.86	104	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.60	<5	ND	0.68	141	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.35	<5	ND	0.68	127	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.40	<5	ND	1.47	110	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.35	<5	ND	0.70	138	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	沙鹿區鎮南路一段152號	<1	0.55	<5	ND	0.69	137	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	1.5	<5	ND	0.77	130	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.35	<5	ND	0.85	76.3	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	1.2	<5	ND	0.84	87.3	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	1.1	<5	ND	0.87	86.3	7.2
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.65	<5	ND	0.86	88.4	7.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.75	<5	ND	0.92	90.4	7.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.75	<5	ND	0.86	87.3	7.4
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.45	<5	ND	0.86	90.4	7.4
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.45	<5	ND	0.84	94.4	7.3
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.30	<5	ND	0.84	77.3	7.3
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	1.05	162	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	1.05	164	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.15	<5	ND	1.05	162	7.9

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.10	<5	ND	1.05	161	6.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段508號	<1	0.15	<5	ND	1.05	158	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	1.13	163	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.15	<5	ND	1.05	163	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.15	<5	ND	1.05	158	7.0
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.10	<5	ND	1.05	164	6.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	1.12	166	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.15	<1	ND	1.05	161	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.15	<5	ND	1.05	164	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.2	<5	ND	2.14	66	7.2
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.45	<5	ND	0.68	113	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.35	<5	ND	0.70	114	7.6
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.20	<5	ND	0.68	114	8.0
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.2	<5	ND	0.69	112	7.7
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	學府路434號	<1	0.30	<5	ND	0.70	128	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.15	<5	ND	0.68	117	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.35	<5	ND	0.71	119	7.9
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.3	<5	ND	0.70	121	7.8
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.25	<5	ND	1.83	136	7.2
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.4	<5	ND	2.16	185	7.3
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.35	<5	ND	2.16	183	7.1
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.40	<5	ND	2.17	169	7.2
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.4	<5	ND	2.17	190	7.2
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.15	<5	ND	2.52	152	7.0
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.10	<5	ND	2.53	150	7.3
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.25	<5	ND	2.17	186	7.1
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.15	<5	ND	2.41	145	7.0
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.10	<5	ND	2.53	156	7.1

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年3月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.10	<5	ND	2.53	158	7.1
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.15	<5	ND	0.62	164	7.4
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.10	<5	ND	0.74	167	7.6
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.20	<5	ND	0.65	163	7.5
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.20	<5	ND	0.62	172	7.5
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.10	<5	ND	0.71	115	7.8
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.10	<5	ND	0.71	119	8.0
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.25	<5	ND	0.70	118	8.0
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.15	<5	ND	0.71	114	7.9
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.10	<5	ND	0.69	115	7.9
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.15	<5	ND	0.71	109	8.0
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.10	<5	ND	0.71	112	7.9
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.10	<5	ND	0.72	110	7.9
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.10	<5	ND	0.71	114	7.8
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	和平區中正路58號	<1	0.20	<5	ND	0.29	88.0	7.9
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	和平區中正路80號	<1	0.20	<5	ND	0.30	91.0	8.1
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	和平區復興路光華巷8號	<1	0.15	<5	ND	0.29	86.0	8.0
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	梨山村復興路民生巷1之1號	<1	0.15	<5	ND	0.29	92.0	7.9
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.25	<5	ND	0.96	124	7.3
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.30	<5	ND	0.55	126	7.4
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.30	<5	ND	0.90	108	7.8
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	烏日區溪南路二段349號	<1	0.10	<5	ND	1.81	208	7.8
108年4月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	臺中市烏日區大明路成豐巷101弄46號	<1	0.10	<5	ND	1.81	211	7.8
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	梧棲區中央路二段506-1號	<1	0.50	<5	ND	7.86	61.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	梧棲區	臺中市梧棲區四維路116號	<1	0.50	<5	ND	7.90	54.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.45	<5	ND	8.00	54.2	6.5

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	0.45	<5	ND	8.21	53.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.45	<5	ND	8.11	55.2	6.6
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.45	<5	ND	8.09	58.2	6.6
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.45	<5	ND	8.09	54.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區中山路257號	<1	0.50	<5	ND	7.88	61.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區光華路145號	<1	0.40	<5	ND	8.05	64.3	6.6
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	清水區鰲峰路428號	<1	0.50	<5	ND	7.86	60.2	6.8
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	臺中市清水區西社路2之2號	<1	0.40	<5	ND	8.13	52.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.40	<5	ND	8.23	51.2	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.20	<5	ND	2.24	192	7.0
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.20	<5	ND	2.22	193	6.9
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.25	<5	ND	2.22	191	6.9
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.25	<5	ND	2.23	185	7.1
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.20	<5	ND	2.76	163	6.6
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.15	<5	ND	2.77	167	7.0
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.20	<5	ND	2.25	187	7.1
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.10	<5	ND	2.71	162	7.1
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.15	<5	ND	2.73	166	6.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.20	<5	ND	3.52	76.0	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.15	<5	ND	3.43	98.0	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.35	<5	ND	0.67	148	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.25	<5	ND	0.67	145	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.20	<5	ND	0.67	144	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.40	<5	ND	1.55	115	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.20	<5	ND	0.67	148	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	沙鹿區鎮南路一段152號	<1	0.35	<5	ND	0.67	143	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.20	<5	ND	0.73	130	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.64	169	8.2

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.10	<5	ND	1.10	158	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	1.07	162	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.15	<5	ND	1.95	156	7.3
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.10	<5	ND	1.10	166	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	1.07	164	7.3
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.15	<5	ND	1.94	155	7.3
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.15	<5	ND	1.10	167	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	1.08	169	7.3
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	1.09	163	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.10	<5	ND	1.94	158	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	臺中市大甲區中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	1.94	157	7.2
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.20	<5	ND	1.95	156	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.35	<5	ND	0.73	90.0	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.15	<5	ND	2.28	64.0	7.3
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.25	<5	ND	0.72	118	7.8
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.25	<5	ND	0.72	121	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.15	<5	ND	0.70	118	7.8
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.10	<5	ND	0.69	118	7.9
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.20	<5	ND	0.72	119	7.9
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.20	<5	ND	0.72	120	7.8
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.35	<5	ND	1.94	134	6.8
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	<1	0.10	<5	ND	0.37	38.0	7.6
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.15	<5	ND	4.17	151	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.20	<5	ND	4.15	108	7.2
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.20	<5	ND	4.17	149	7.2
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.15	<5	ND	4.20	142	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.15	<5	ND	4.18	148	7.1
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.20	<5	ND	4.22	152	7.3

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東勢區新豐街58號	<1	0.20	<5	ND	2.70	130	7.3
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	東關路五段415巷30號	<1	0.20	<5	ND	1.26	124	7.7
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	東勢區	粵寧里豐勢路678號	<1	0.15	<5	ND	2.87	138	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	大里區至善路29號	<1	0.25	<5	ND	2.06	94.4	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.20	<5	ND	2.05	96.4	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.40	<5	ND	2.11	97.4	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.20	<5	ND	2.16	120	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.20	<5	ND	2.04	94.4	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.30	<5	ND	2.11	95.4	7.5
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.25	<5	ND	2.02	92.4	7.4
108年5月自來水水質檢驗結果	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.20	<5	ND	2.12	97.4	7.2
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	1.5	<5	ND	0.82	112	7.6
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.80	<5	ND	0.57	125	7.4
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.20	<5	ND	0.76	87.0	7.7
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	0.10	<5	ND	1.53	164	7.8
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	烏日區溪南路二段349號	<1	0.10	<5	ND	1.54	163	7.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.50	<5	ND	0.79	104	7.4
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	烏日區	臺中市烏日區大明路成豐巷101弄46號	<1	0.10	<5	ND	1.54	166	8.0
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.10	<5	ND	2.43	65.0	7.1
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.20	<5	ND	0.68	124	7.3
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.15	<5	ND	0.67	124	7.3
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大雅區	和平路92-1號	<1	0.10	<5	ND	0.68	121	7.2
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	山皮里和平路16號	<1	0.10	<5	ND	0.68	122	7.2
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.25	<5	ND	0.71	126	7.5
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.25	<5	ND	0.71	125	7.6
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.15	<5	ND	1.88	136	6.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.15	<5	ND	1.93	152	7.2

108年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.10	<5	ND	1.93	153	7.2
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.10	<5	ND	1.15	161	7.3
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	5	0.10	<5	ND	0.93	156	7.1
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.10	<5	ND	0.95	156	7.0
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.10	<5	ND	0.95	154	7.0
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	幼獅路89號	6	0.10	<5	ND	0.56	154	7.6
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	1.00	155	6.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.10	<5	ND	1.92	154	7.1
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大甲區	臺中市大甲區中山路二段508號	<1	0.10	<5	ND	0.56	152	6.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.10	<5	ND	1.94	150	7.0
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.25	<5	ND	3.49	90.0	7.2
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.25	<5	ND	3.37	98.0	7.6
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.10	<5	ND	0.61	138	7.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.15	<5	ND	0.61	142	7.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.10	<5	ND	0.62	141	7.9
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.20	<5	ND	1.53	108	7.7
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.10	<5	ND	0.62	138	7.8
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	沙鹿區	沙鹿區鎮南路一段152號	<1	0.15	<5	ND	0.63	136	7.6
108年6月自來水水質檢驗結果	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.15	<5	ND	0.69	122	7.5