

108年7月至12月簡易自來水水質抽驗結果

簡易自來水水質檢測月份	簡易自來水水質檢測地點		飲用水水質標準						
			大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數
			6	2	5	0.1	10	300	6~8.5
108年7月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	博愛里十文溪簡易自來水	<1	0.45	<5	ND<0.001	ND<0.04	14	7
108年7月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	博愛里裡冷簡易自來水	<1	0.25	<5	ND<0.001	3.08	119	7
108年8月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	樂美家園簡易自來水	4	0.35	<5	<0.01	7.84	240	7.2
108年8月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	豐正第二簡易自來水	5	0.25	<5	ND<0.01	2.89	202	7.2
108年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	社腳社區第一簡易自來水	<1	1.5	<5	ND	0.1	72.2	7.3
108年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	社腳社區第二簡易自來水	<1	0.3	<5	<0.01	0.63	132	7.3
108年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	社腳社區第三簡易自來水	<1	0.3	<5	ND	0.64	130	7.3
108年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	犁份里古井水塔地下水	2	0.6	<5	<0.01	0.93	65.2	7
108年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	五福里19.20鄰簡易自來水	<1	0.6	<5	<0.01	0.4	97.2	7.2
108年9月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	五福里簡易自來水	<1	0.55	<5	<0.01	0.4	86.2	7.2
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	三汴庄簡易自來水場	2	0.7	<5	ND	0.86	153	7
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	大東里紅瓦厝簡易自來水	<1	0.6	<5	0.002	3	24.8	7.8
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	太平市中政里公用水井	<1	0.3	<5	ND	5.71	172	7
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	玉林宮管理委員會地下水	<1	0.25	<5	ND	6.42	153	7
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	塗城社區簡易自來水	3	0.8	<5	ND	2.51	131	7.2
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	樹王社區簡易自來水	<1	1.2	<5	ND	2.36	166	7.1
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	大同里簡易自來水	<1	0.35	<5	ND	3.08	65.5	6.8
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	大東里簡易自來水	3	0.8	<5	0.002	9.97	96.3	8
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	協成里田寮簡易自來水	<1	0.15	<5	0.002	3	24.8	6.9
108年10月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	新社里簡易自來水	<1	0.6	<5	0.003	9.15	65.5	7.2
108年11月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	五福里簡易自來水	<1	0.25	<5	<0.01	1.09	79.4	7.4
108年11月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	王田簡易自來水	<1	0.15	<5	ND	0.03	89.3	6.9
108年11月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	光隆里1-7鄰簡易自來水場	<1	0.35	<5	<0.01	4.44	176	6.7
108年11月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	美群社區水塔	<1	0.2	<5	<0.01	2.37	196	7.2
108年11月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	獅子城簡易自來水	<1	0.15	<5	<0.01	3.75	216	7.9
108年12月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	六塊厝簡易自來水	5	0.1	<5	ND	1.26	122	7.2
108年12月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	文曲里10鄰簡易自來水	<1	0.1	<5	ND	1.13	149	7.2
108年12月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	水汴頭簡易自來水	<1	0.05	<5	ND	1.15	146	7.2
108年12月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	甲南社區簡易自來水	3	0.05	<5	ND	2.41	135	7.2
108年12月簡易自來水水質檢驗結果	臺中市	國姓社區簡易自來水	<1	0.05	<5	ND	1.69	155	7.1