

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年1月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.1	<5	ND	0.35	134	7.6	合格
110年1月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.15	<5	ND	0.34	132	7.7	合格
110年1月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.2	<5	ND	0.34	136	7.6	合格
110年1月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.1	<5	ND	0.34	134	7.6	合格
110年1月	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.1	<5	ND	0.34	138	7.7	合格
110年1月	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.1	<5	ND	0.35	138	7.7	合格
110年1月	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.1	<5	ND	0.32	134	7.7	合格
110年1月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.05	<5	ND	0.39	133	7.7	合格
110年1月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.05	<5	ND	0.45	132	7.6	合格
110年2月	臺中市	大雅區	中清路四段888號	<1	0.3	<5	ND	0.31	140	7.7	合格
110年2月	臺中市	大雅區	月祥路243之1號	<1	0.2	<5	ND	0.37	142	7.9	合格
110年2月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.4	<5	ND	0.33	147	7.8	合格
110年2月	臺中市	大雅區	秀山路36號	<1	0.3	<5	ND	0.48	144	7.9	合格
110年2月	臺中市	大雅區	雅環路二段286號	<1	0.25	<5	ND	0.33	141	7.8	合格
110年2月	臺中市	大雅區	學府路434號	<1	0.3	<5	ND	0.35	143	7.9	合格
110年2月	臺中市	神岡區	神岡里中正路26號	<1	0.3	<5	ND	0.57	142	7.8	合格
110年2月	臺中市	神岡區	神岡里神岡路162號	<1	0.3	<5	ND	0.44	138	7.8	合格
110年2月	臺中市	神岡區	神林路75號	<1	0.3	<5	ND	0.33	138	7.9	合格
110年2月	臺中市	神岡區	神清路72號	<1	0.1	<5	ND	3.33	146	7.3	合格
110年2月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.1	<5	ND	0.43	172	7.6	合格
110年2月	臺中市	大雅區	月祥路484號	<1	0.5	<5	ND	0.47	140	7.4	合格
110年2月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.3	<5	ND	0.52	138	7.9	合格
110年2月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.05	<5	ND	3.21	144	7.3	合格
110年2月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.3	<5	ND	0.86	142	7.5	合格
110年2月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.2	<5	ND	0.41	110	7.7	合格
110年2月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.15	<5	ND	0.47	114	7.7	合格
110年2月	臺中市	烏日區	大明路190號	<1	0.1	<5	ND	1.81	190	7.8	合格
110年2月	臺中市	烏日區	大明路成豐巷101弄46號	<1	0.05	<5	ND	1.86	189	7.8	合格
110年2月	臺中市	烏日區	烏日區溪南路二段349號	<1	0.1	<5	ND	1.88	188	7.8	合格
110年2月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.3	<5	ND	0.71	141	7.4	合格
110年3月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.25	<5	ND	0.46	147	7.9	合格
110年3月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.20	<5	ND	0.38	145	7.9	合格
110年3月	臺中市	中區	吉祥街13號	<1	0.25	<5	ND	0.40	139	7.9	合格
110年3月	臺中市	中區	臺中市區中山路197號	<1	0.25	<5	ND	0.39	143	7.9	合格
110年3月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.25	<5	ND	0.40	147	7.8	合格
110年3月	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.25	<5	ND	0.38	146	7.9	合格
110年3月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.25	<5	ND	0.45	139	7.9	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年3月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.25	<5	ND	0.35	145	7.9	合格
110年3月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.25	<5	ND	0.48	143	7.9	合格
110年3月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.25	<5	ND	0.53	137	8.0	合格
110年3月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.25	<5	ND	0.39	143	7.9	合格
110年3月	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.25	<5	ND	0.40	140	7.9	合格
110年3月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.25	<5	ND	0.34	151	7.8	合格
110年3月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.30	<5	ND	0.40	136	7.9	合格
110年3月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.25	<5	ND	0.34	148	7.9	合格
110年3月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.25	<5	ND	0.41	154	7.9	合格
110年3月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.25	<5	ND	0.45	146	7.8	合格
110年3月	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.20	<5	ND	0.43	148	7.8	合格
110年3月	臺中市	北區	臺中市北區太平路一段8-1號	<1	0.25	<5	ND	0.39	143	7.9	合格
110年3月	臺中市	北區	臺中市北區進化路331號	<1	0.20	<5	ND	0.39	136	7.9	合格
110年3月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.25	<5	ND	0.48	138	7.9	合格
110年3月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.20	<5	ND	0.42	139	7.9	合格
110年3月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.25	<5	ND	0.41	136	7.9	合格
110年3月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.25	<5	ND	0.43	141	7.9	合格
110年3月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.25	<5	ND	0.40	141	7.8	合格
110年3月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.20	<5	ND	0.54	146	7.8	合格
110年3月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.20	<5	ND	0.48	149	7.7	合格
110年3月	臺中市	西屯區	臺中市西屯區黎明路三段308號	<1	0.20	<5	ND	0.94	142	7.2	合格
110年3月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.20	<5	ND	0.41	148	8.0	合格
110年3月	臺中市	南屯區	臺中市南屯區五權西路三段155號	<1	0.20	<5	ND	0.40	144	7.8	合格
110年3月	臺中市	南屯區	臺中市南屯區永春路68-6號	<1	0.20	<5	ND	0.40	142	8.0	合格
110年3月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.20	<5	ND	0.39	144	7.9	合格
110年3月	臺中市	大里區	大里區東明路292號	<1	0.30	<5	ND	0.41	138	7.9	合格
110年3月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.30	<5	ND	0.37	139	8.0	合格
110年3月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.30	<5	ND	0.37	142	8.1	合格
110年3月	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.20	<5	ND	2.18	156	7.9	合格
110年3月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.25	<5	ND	0.42	146	8.0	合格
110年3月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.40	<5	ND	0.43	143	8.0	合格
110年3月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.30	<5	ND	0.42	142	8.0	合格
110年3月	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.35	<5	ND	0.46	144	7.9	合格
110年3月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.40	<5	ND	6.08	52.2	6.7	合格
110年3月	臺中市	清水區	大街路75-2號	<1	0.25	<5	ND	6.53	50.2	6.5	合格
110年3月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.30	<5	ND	5.93	51.2	6.6	合格
110年3月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.20	<5	ND	6.46	52.2	6.6	合格
110年3月	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.20	<5	ND	5.48	56.2	6.5	合格
110年3月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.44	184	7.2	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準						檢驗結果	
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度		氫離子濃度指數
				6	2	5	0.1	10	300		6-8.5
110年3月	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.30	<5	ND	0.30	183	7.2	合格
110年3月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.30	<5	ND	0.32	184	7.0	合格
110年3月	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.50	<5	ND	0.30	185	7.2	合格
110年3月	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.20	<5	ND	0.75	206	7.2	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.15	<5	ND	0.84	182	7.9	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.15	<5	ND	0.81	180	7.8	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.20	<5	ND	0.84	181	7.7	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.15	<5	ND	0.85	178	7.7	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山路一段508號	<1	0.15	<5	ND	0.84	178	7.7	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.20	<5	ND	0.85	182	7.8	合格
110年3月	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.20	<5	ND	0.88	184	7.8	合格
110年3月	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.15	<5	ND	0.84	184	7.8	合格
110年3月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.15	<5	ND	0.88	181	7.9	合格
110年3月	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.15	<5	ND	0.85	179	7.7	合格
110年3月	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.15	<5	ND	0.82	183	7.8	合格
110年3月	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.15	<5	ND	0.83	182	7.9	合格
110年4月	臺中市	大肚區	自由路268巷8號	<1	0.20	<5	ND	2.13	73.3	7.7	合格
110年4月	臺中市	大肚區	自由路282號	<1	0.20	<5	ND	2.52	78.3	7.8	合格
110年4月	臺中市	大肚區	自治街19號	<1	0.20	<5	ND	0.81	163	7.7	合格
110年4月	臺中市	大肚區	沙田路二段600號	<1	0.20	<5	ND	0.81	159	7.6	合格
110年4月	臺中市	中區	中區光復路29號前(臨時供水點)	<1	0.5	<5	ND	2.1	243	7.6	合格
110年4月	臺中市	北屯區	北屯區旅順路與熱河路交叉口(民俗公園)(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	0.42	147	7.9	合格
110年4月	臺中市	北屯區	臺中市北屯區?子里長安路248巷	<1	0.10	<5	ND	4.34	155	6.5	合格
110年4月	臺中市	北區	北區梅川東路與青島路交叉人行道(臨時供水點)	<1	0.7	<5	ND	0.41	169	7.7	合格
110年4月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.15	<5	ND	0.48	131	7.9	合格
110年4月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.15	<5	ND	0.44	189	7.5	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區甘肅路二段與甘河路口(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	3.88	144	6.8	合格
110年4月	臺中市	西區	西區忠勤街339號對面(忠勤公園)(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	0.43	127	7.9	合格
110年4月	臺中市	沙鹿區	中山路266-1號	<1	0.15	<5	ND	0.78	171	7.7	合格
110年4月	臺中市	沙鹿區	北勢東街829號	<1	0.15	<5	ND	3.77	64.3	7.8	合格
110年4月	臺中市	沙鹿區	台灣大道7段971號	<1	0.30	<5	ND	0.73	155	7.8	合格
110年4月	臺中市	沙鹿區	沙鹿區鎮南路一段152號	<1	0.20	<5	ND	0.37	165	7.9	合格
110年4月	臺中市	龍井區	工業區第三加壓站	<1	0.20	<5	ND	0.39	150	7.9	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區永福路26號(福雅里活動中心)(臨時供水點)	<1	1.3	<5	ND	0.91	139	8.0	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區福瑞街與福瑞街75巷交叉口(瑞聯A區)(臨時供水點)	<1	0.7	<5	ND	0.57	143	8.0	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區廣福路230號(廣興宮)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	0.25	146	7.9	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區忠勇路54號之5(文山圖書館)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	1.21	116	7.6	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區春安三街與台貿路交叉口(春安國小)(臨時供水點)	<1	0.10	<5	ND	4.27	149	7.3	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年4月	臺中市	中區	北區光復路110號	<1	0.35	<5	ND	0.35	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.35	<5	ND	0.36	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.30	<5	ND	0.36	145	7.9	合格
110年4月	臺中市	中區	臺中市區中山路197號	<1	0.35	<5	ND	0.36	143	7.9	合格
110年4月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.30	<5	ND	0.35	142	7.9	合格
110年4月	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.35	<5	ND	0.34	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.35	<5	ND	0.34	150	7.9	合格
110年4月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.30	<5	ND	0.34	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.30	<5	ND	0.58	139	7.7	合格
110年4月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.30	<5	ND	0.60	138	7.7	合格
110年4月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.30	<5	ND	0.56	146	7.8	合格
110年4月	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.30	<5	ND	0.56	140	7.7	合格
110年4月	臺中市	大里區	大里區新仁路三段210號(大明高中)(臨時供水點)	<1	0.5	<5	ND	1.07	127	7.9	合格
110年4月	臺中市	太平區	太平區長億路1號(長億活動中心)(臨時供水點)	<1	0.55	<5	ND	2.16	134	7.9	合格
110年4月	臺中市	東區	東區自由路三段與富台東街交叉口(臨時供水點)	<1	0.30	<5	ND	1.85	136	7.9	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區惠德街與惠弘街交叉口(田心公園)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	0.7	144	7.4	合格
110年4月	臺中市	南區	南區復興路二段與新和街交叉口(家樂福)(臨時供水點)	<1	0.80	<5	ND	0.53	130	6.5	合格
110年4月	臺中市	大肚區	大肚區中沙路164巷5弄102號(臨時供水點)	<1	1.2	<5	ND	0.95	142	8.0	合格
110年4月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.30	<5	ND	0.47	138	7.9	合格
110年4月	臺中市	沙鹿區	沙鹿區北勢東路829號(臨時供水點)	<1	0.45	<5	ND	0.69	150	7.0	合格
110年4月	臺中市	梧棲區	梧棲區中央路一段160號(臨時供水點)	<1	0.40	<5	ND	0.59	156	8.0	合格
110年4月	臺中市	潭子區	中山路二段285號	<1	0.25	<5	ND	0.33	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	潭子區	中山路三段255號	<1	0.35	<5	ND	0.43	142	7.9	合格
110年4月	臺中市	潭子區	雅潭路二段212號	<1	0.25	<5	ND	0.43	146	7.9	合格
110年4月	臺中市	潭子區	潭子區復興路二段89號	<1	0.30	<5	ND	0.45	137	7.9	合格
110年4月	臺中市	龍井區	龍井區中央路一段167號(臨時供水點)	<1	1.1	<5	ND	2.5	107	7.8	合格
110年4月	臺中市	龍井區	龍井區東海街17號(臨時供水點)	<1	1.2	<5	ND	1.08	128	7.9	合格
110年4月	臺中市	豐原區	臺中市豐原區豐東路189號	<1	0.25	<5	ND	0.42	138	8.0	合格
110年4月	臺中市	豐原區	豐原區育仁路72號	<1	0.25	<5	ND	0.43	136	8.0	合格
110年4月	臺中市	豐原區	豐勢路二段1200巷6號	<1	0.20	<5	ND	0.37	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	豐原區	豐勢路二段741號	<1	0.15	<5	ND	0.36	142	7.9	合格
110年4月	臺中市	大里區	大里區東明路292號	<1	0.20	<5	ND	0.34	139	7.9	合格
110年4月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.25	<5	ND	0.35	143	8.0	合格
110年4月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.25	<5	ND	0.29	138	8.0	合格
110年4月	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.20	<5	ND	1.96	147	7.4	合格
110年4月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.20	<5	ND	1.95	145	7.4	合格
110年4月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.25	<5	ND	1.62	148	7.6	合格
110年4月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.25	<5	ND	1.62	148	7.6	合格
110年4月	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.30	<5	ND	0.38	143	7.7	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年4月	臺中市	中區	中區中華路一段與成功路交叉口(臨時供水點)	<1	0.30	<5	ND	0.60	146	8.0	合格
110年4月	臺中市	北屯區	北屯區陳平路58號(陳平國小)(臨時供水點)	<1	0.30	<5	ND	1.11	134	7.9	合格
110年4月	臺中市	北區	北區英士路31號(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	0.38	144	8.0	合格
110年4月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.15	<5	ND	0.49	136	7.9	合格
110年4月	臺中市	潭子區	潭子區中山路二段480號對面(臨時供水點)	<1	0.55	<5	ND	0.28	174	7.9	合格
110年4月	臺中市	潭子區	潭子區和平路11號對面(頭家公園)(臨時供水點)	<1	0.55	<5	ND	0.28	178	8.0	合格
110年4月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.1	<5	ND	1.77	134	7.2	合格
110年4月	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.15	<5	ND	0.46	126	7.1	合格
110年4月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.15	<5	ND	0.46	196	7.0	合格
110年4月	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.15	<5	ND	1.85	216	7.2	合格
110年4月	臺中市	后里區	義里村甲后路167號	<1	0.10	<5	ND	0.31	194	7.0	合格
110年4月	臺中市	烏日區	中山路二段252號	<1	0.10	<5	ND	0.46	137	7.4	合格
110年4月	臺中市	烏日區	五光路1031號	<1	0.10	<5	ND	0.33	226	7.4	合格
110年4月	臺中市	烏日區	五光路1060號	<1	0.15	<5	ND	0.30	198	7.4	合格
110年4月	臺中市	烏日區	太明路190號	<1	0.10	<5	ND	0.34	218	7.6	合格
110年4月	臺中市	烏日區	烏日區溪南路二段349號	<1	0.10	<5	ND	1.85	174	7.4	合格
110年4月	臺中市	烏日區	新興路312號	<1	0.15	<5	ND	0.30	132	7.3	合格
110年4月	臺中市	烏日區	臺中市烏日區太明路成豐巷101弄46號	<1	0.15	<5	ND	0.16	192	7.6	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區中工二路258號(福中里辦公室對面)(臨時供水點)	<1	0.40	<5	ND	2.21	134	7.3	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區安林路29號(永興宮)(臨時供水點)	<1	0.40	<5	ND	1.68	144	7.8	合格
110年4月	臺中市	西屯區	西屯區福林路333號(福科國中)(臨時供水點)	<1	0.45	<5	ND	2.12	136	7.5	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區永春南路38-1號(春社社區發展協會活動中心)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	1.15	150	8.1	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區保安五街與文山五街口(保安公園)(臨時供水點)	<1	0.45	<5	ND	1.1	144	8.0	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	中正路493號	<1	0.15	<5	ND	2.47	142	6.9	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	中正路565-8號	<1	0.15	<5	ND	2.55	138	6.8	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	中正路602巷6號	<1	0.25	<5	ND	1.91	170	7.1	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	中正路642-10號	<1	0.15	<5	ND	2.55	144	7.0	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	民生路141號	<1	0.25	<5	ND	1.91	166	6.9	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	光明街76號	<1	0.25	<5	ND	1.89	168	6.9	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	光復新村新生路57號	<1	0.15	<5	ND	2.54	146	7.0	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	成功路102巷12號	<1	0.25	<5	ND	1.90	156	6.9	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	成功路156號	<1	0.20	<5	ND	1.9	170	7.0	合格
110年4月	臺中市	霧峰區	德泰街70巷5號	<1	0.20	<5	ND	2.45	172	7.2	合格
110年4月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.30	<5	ND	0.22	165	7.6	合格
110年4月	臺中市	北屯區	東山路二段中興巷26號	<1	0.35	<5	ND	0.21	162	7.6	合格
110年4月	臺中市	北屯區	遼寧路一段3號	<1	0.35	<5	ND	0.30	164	7.6	合格
110年4月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.30	<5	ND	0.26	0.30	7.6	合格
110年4月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.35	<5	ND	0.39	148	7.6	合格
110年4月	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.30	<5	ND	0.25	166	7.6	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年4月	臺中市	北區	臺中市北區太平路一段8-1號	<1	0.35	<5	ND	0.44	144	7.8	合格
110年4月	臺中市	北區	臺中市北區進化路331號	<1	0.35	<5	ND	0.40	146	7.7	合格
110年4月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.35	<5	ND	0.43	138	7.9	合格
110年4月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.35	<5	ND	0.43	148	7.9	合格
110年4月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.35	<5	ND	0.42	143	7.9	合格
110年4月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.30	<5	ND	0.43	144	7.9	合格
110年4月	臺中市	大里區	大里區吉隆路與日新路口(社區公園)(臨時供水點)	<1	0.30	<5	ND	1.31	116	7.6	合格
110年4月	臺中市	太平區	太平區振福路300巷1號(新福里活動中心)(臨時供水點)	<1	0.60	<5	ND	3.99	147	7.1	合格
110年4月	臺中市	東區	東區自強街2巷32號(合作里集會所)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	4.38	143	7.1	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區文心南二路與永春東路交叉口(永春國小)(臨時供水點)	<1	0.95	<5	ND	1.14	145	8.0	合格
110年4月	臺中市	南屯區	南屯區懷德街70號(小康市場)(臨時供水點)	<1	0.85	<5	ND	0.96	135	7.9	合格
110年4月	臺中市	外埔區	外埔區水美路129號(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	0.89	158	7.8	合格
110年4月	臺中市	外埔區	外埔區馬鳴里大馬路2-3號(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	2.65	164	6.8	合格
110年4月	臺中市	沙鹿區	沙鹿區中山路625號前(前沙鹿稅務局)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	2.04	154	7.6	合格
110年4月	臺中市	梧棲區	梧棲區中和街66號前(梧棲區公所)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	0.87	143	7.6	合格
110年4月	臺中市	清水區	清水區鰲峰路250號(清水國中大門旁)(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	0.89	144	7.6	合格
110年5月	臺中市	中區	北區光復路110號	<1	0.35	<5	ND	0.31	142	7.8	合格
110年5月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.35	<5	ND	0.31	142	7.8	合格
110年5月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.35	<5	ND	0.3	144	7.8	合格
110年5月	臺中市	中區	臺中市區中山路197號	<1	0.4	<5	ND	0.77	139	7.8	合格
110年5月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.4	<5	ND	0.35	143	7.8	合格
110年5月	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.4	<5	ND	0.3	141	7.8	合格
110年5月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.4	<5	ND	0.4	142	7.8	合格
110年5月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.3	<5	ND	0.37	136	7.8	合格
110年5月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.35	<5	ND	0.47	136	7.8	合格
110年5月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.35	<5	ND	2.09	138	7.8	合格
110年5月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.3	<5	ND	0.36	130	7.8	合格
110年5月	臺中市	南區	復興路三段292號	<1	0.39	<5	ND	0.3	134	7.8	合格
110年5月	臺中市	北屯區	北屯區崇德六路100號對面(松竹公園)(臨時供水點)	<1	0.55	<5	ND	6.11	155	7.3	合格
110年5月	臺中市	北區	北區英才路與梅川西路三段交叉口(臨時供水點)	<1	1.2	<5	ND	3.33	163	7.6	合格
110年5月	臺中市	北區	北區進化北路與梅川東路交叉口(福德祠)(臨時供水點)	<1	0.2	<5	ND	4.07	145	7.3	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區逢大路107號(臨時供水點)	<1	0.3	<5	ND	2.6	167	7.6	合格
110年5月	臺中市	西區	西區民生路(臺中教育大學門口)(臨時供水點)	<1	0.2	<5	ND	3.97	135	7.3	合格
110年5月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.3	<5	ND	0.36	141	7.9	合格
110年5月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.1	<5	ND	0.29	194	7.3	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區廣福路230號(廣興宮)(臨時供水點)	<1	0.2	<5	ND	0.5	148	7.9	合格
110年5月	臺中市	南屯區	南屯區忠勇路82-60號(寶山里籃球場)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	0.88	134	7.9	合格
110年5月	臺中市	南屯區	南屯區溫泉路與中台路口附近候車亭(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	1.51	148	7.9	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年5月	臺中市	烏日區	烏日區三和里成功東路3號對面(成功社區休閒中心)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	0.55	131	7.7	合格
110年5月	臺中市	烏日區	烏日區學田裡學田路520號對面(兒一公園)(臨時供水點)	<1	0.2	<5	ND	0.57	128	7.8	合格
110年5月	臺中市	西屯區	工業區第一加壓站	<1	0.45	<5	ND	0.22	166	7.7	合格
110年5月	臺中市	西屯區	漢口路一段133號	<1	0.45	<5	ND	0.32	170	7.7	合格
110年5月	臺中市	西屯區	福星路585號	<1	0.4	<5	ND	0.32	164	7.6	合格
110年5月	臺中市	西屯區	臺中市西屯區黎明路三段308號	<1	0.4	<5	ND	0.34	168	7.1	合格
110年5月	臺中市	南屯區	忠勇路91之34號	<1	0.45	<5	ND	0.25	164	7.8	合格
110年5月	臺中市	南屯區	臺中市南屯區五權西路三段155號	<1	0.45	<5	ND	0.24	156	7.8	合格
110年5月	臺中市	南屯區	臺中市南屯區永春路68-6號	<1	0.45	<5	ND	0.24	166	7.8	合格
110年5月	臺中市	南屯區	嶺東路68號	<1	0.4	<5	ND	0.24	162	7.8	合格
110年5月	臺中市	大里區	大里區新光路32號(兒青館)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	2.66	155	7.6	合格
110年5月	臺中市	太平區	太平區太平路176號(中平公園)(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	2.67	127	7.7	合格
110年5月	臺中市	太平區	太平區永成北路151巷2號對面(長億公園)(臨時供水點)	<1	0.2	<5	ND	1.53	122	7.8	合格
110年5月	臺中市	東區	東區樂業一路與樂業一路135巷口(泉源公園)(臨時供水點)	<1	0.3	<5	ND	2.82	146	7.6	合格
110年5月	臺中市	南區	南區復興路二段152號(四育國中四育館)(臨時供水點)	<1	0.6	<5	ND	1.38	133	7.9	合格
110年5月	臺中市	大甲區	中山南路680號	<1	0.2	<5	ND	1.01	191	7.7	合格
110年5月	臺中市	大甲區	中山路568巷2號	<1	0.25	<5	ND	1.02	191	7.6	合格
110年5月	臺中市	大甲區	中山路848-1號	<1	0.2	<5	ND	1.02	190	7.7	合格
110年5月	臺中市	大甲區	中山路一段1004號	<1	0.2	<5	ND	1.02	185	7.7	合格
110年5月	臺中市	大甲區	中山路一段908巷1號	<1	0.2	<5	ND	1.02	189	7.8	合格
110年5月	臺中市	大甲區	中山路一段998-1號	<1	0.25	<5	ND	0.91	197	7.5	合格
110年5月	臺中市	大甲區	幼獅路89號	<1	0.2	<5	ND	1.01	193	7.8	合格
110年5月	臺中市	大甲區	甲東路595號	<1	0.25	<5	ND	1.06	197	7.7	合格
110年5月	臺中市	大甲區	庄美里興安路102號	<1	0.25	<5	ND	1.01	189	7.4	合格
110年5月	臺中市	大甲區	通天路慈德宮	<1	0.25	<5	ND	1.00	192	7.4	合格
110年5月	臺中市	大甲區	臺中市大甲區中山路二段508號	<1	0.2	<5	ND	1.02	199	7.7	合格
110年5月	臺中市	大安區	中莊村中山南路356號	<1	0.25	<5	ND	1.02	195	7.6	合格
110年5月	臺中市	大雅區	大雅區民生路四段1號(上楓國小)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	2.95	150	7.9	合格
110年5月	臺中市	大雅區	大雅區雅潭路四段800號(大雅圖書館)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	2.32	152	7.9	合格
110年5月	臺中市	大雅區	大雅區雅環路二段301號(大雅區公所)(臨時供水點)	<1	0.85	<5	ND	1.68	147	7.9	合格
110年5月	臺中市	神岡區	神岡區神岡路30號前(神岡區公所)(臨時供水點)	<1	0.6	<5	ND	2.9	146	8.0	合格
110年5月	臺中市	神岡區	神岡區神清路61號(神圳國中旁)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	3.27	151	7.9	合格
110年5月	臺中市	中區	中區興中街88號(四里活動中心)(臨時供水點)	<1	0.2	<5	ND	2.74	167	7.4	合格
110年5月	臺中市	北屯區	北屯區四平路36號(活動中心)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	4.14	152	7.1	合格
110年5月	臺中市	北區	北區北平路與山西路交叉口(守望相助亭)(臨時供水點)	<1	0.4	<5	ND	3.41	153	7.0	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區西屯路二段(上石公園)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	4.67	165	7.5	合格
110年5月	臺中市	西區	西區大忠南街與五權五街交叉口(麻園頭兒童公園)(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	2.19	163	7.7	合格
110年5月	臺中市	和平區	和平區中正路58號	<1	0.1	<5	ND	0.14	102	7.6	合格
110年5月	臺中市	和平區	和平區中正路80號	<1	0.1	<5	ND	0.06	99.4	7.6	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年5月	臺中市	和平區	和平區復興路光華巷8號	<1	0.1	<5	ND	0.16	100	7.6	合格
110年5月	臺中市	和平區	梨山村復興路民生巷1之1號	<1	0.1	<5	ND	0.23	104	7.6	合格
110年5月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.35	<5	ND	0.34	144	8.0	合格
110年5月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.25	<5	ND	0.36	199	7.7	合格
110年5月	臺中市	東勢區	上城里東關路頭汴角土地公廟	<1	0.1	<5	ND	3.01	141	7.7	合格
110年5月	臺中市	東勢區	中寧里公園路8號	<1	0.1	<5	ND	3.01	146	7.2	合格
110年5月	臺中市	東勢區	中寧里正一街8號	<1	0.05	<5	ND	2.94	156	7.2	合格
110年5月	臺中市	東勢區	中寧里正二街6號	<1	0.4	<5	ND	0.53	128	7.2	合格
110年5月	臺中市	東勢區	北興里文化街366號	<1	0.4	<1	ND	0.51	130	7.3	合格
110年5月	臺中市	東勢區	東安里文化街138號	<1	0.4	<5	ND	0.49	126	7.3	合格
110年5月	臺中市	東勢區	東勢區新豐街58號	<1	0.4	<5	ND	0.5	124	7.7	合格
110年5月	臺中市	東勢區	東關路294號	<1	0.4	<5	ND	0.51	118	7.8	合格
110年5月	臺中市	新社區	中正里中和街5段8號	<1	0.1	<5	ND	4.06	42	6.7	合格
110年5月	臺中市	新社區	協成村華豐街193-1號	<1	0.1	<5	ND	4.08	44	7.0	合格
110年5月	臺中市	新社區	復盛里華豐街327號	<1	0.1	<5	ND	4.17	44	6.9	合格
110年5月	臺中市	新社區	新社里中和街4段98號	<1	0.1	<5	ND	4.09	48	7.0	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區安林路29號(永興宮)(臨時供水點)	<1	0.30	<5	ND	2.42	143	7.3	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區福林路333號(福科國中)(臨時供水點)	<1	0.20	<5	ND	3.87	135	7.2	合格
110年5月	臺中市	南屯區	南屯區永春南路38-1號(春社區發展協會活動中心)(臨時供水點)	<1	0.50	<5	ND	3.48	142	7.6	合格
110年5月	臺中市	南屯區	南屯區忠勇路54號之5(文山圖書館)(臨時供水點)	<1	0.55	<5	ND	3.27	127	7.4	合格
110年5月	臺中市	南屯區	南屯區保安五街與文山五街口(保安公園)(臨時供水點)	<1	0.40	<5	ND	3.04	135	7.6	合格
110年5月	臺中市	大里區	大里區大智路558號旁(臨時供水點)	<1	0.90	<5	ND	1.02	124	7.8	合格
110年5月	臺中市	大里區	大里區立新街71號(新仁活動中心)(臨時供水點)	<1	0.30	<5	ND	1.28	114	7.7	合格
110年5月	臺中市	太平區	太平區中平路144號(太平區公所)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	5.14	113	7.5	合格
110年5月	臺中市	東區	東區南京東路一段與進化路168巷交叉口(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	3.01	155	7.4	合格
110年5月	臺中市	南屯區	南屯區公益路二段永春東七路交叉口(臨時供水點)	<1	0.25	<5	ND	2.77	153	7.1	合格
110年5月	臺中市	后里區	后里區甲后路一段168號(后里國小)(臨時供水點)	<1	0.40	<5	ND	1.07	184	7.7	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區工業區一路72巷32號對面(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	3.94	147	7.3	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區中工二路258號(福中里辦公室對面)(臨時供水點)	<1	0.50	<5	ND	4.09	130	7.1	合格
110年5月	臺中市	西屯區	西屯區安和路60號(協和圖書館)(臨時供水點)	<1	0.60	<5	ND	2.41	134	7.6	合格
110年6月	臺中市	中區	中區繼光街與光復路交叉口(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	2.47	154	7.6	合格
110年6月	臺中市	北屯區	北屯區同平巷2號(紫微宮停車場)(臨時供水點)	<1	0.35	<5	ND	3.15	136	6.9	合格
110年6月	臺中市	北區	北區英才路172號(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	4.46	144	7.4	合格
110年6月	臺中市	石岡區	明德路415號	<1	0.25	<5	ND	1.58	74	7.1	合格
110年6月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.4	<5	ND	0.9	190	7.4	合格
110年6月	臺中市	西屯區	西屯區福星路與光明路交叉口(臨時供水點)	<1	0.65	<5	ND	3.63	147	7.3	合格
110年6月	臺中市	西區	西區五權三街200號(臨時供水點)	<1	0.15	<5	ND	2.26	164	8.1	合格
110年6月	臺中市	和平區	東關路一段分校巷30號	<1	0.15	<5	ND	0.3	44.2	8.2	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年6月	臺中市	沙鹿區	沙鹿區洛泉里鎮政路8號	<1	0.4	<5	ND	3.62	62.2	7.4	合格
110年6月	臺中市	梧棲區	梧棲區興農里中央路一段378之1號	<1	0.55	<5	ND	3.54	65.3	7.8	合格
110年6月	臺中市	梧棲區	梧棲區永安里向上路8段967號旁	<1	0.55	<5	ND	3.56	63.3	7.8	合格
110年6月	臺中市	龍井區	龍井區南寮巷90號	<1	1.2	<5	ND	3.53	62.2	7.8	合格
110年6月	臺中市	大肚區	大肚區瑞井路52巷7-1號	<1	0.95	<5	ND	3.47	61.2	7.7	合格
110年6月	臺中市	后里區	后里區公安路84號(臺中市后里區公所)	<1	0.25	<5	ND	1.16	116	7.6	合格
110年6月	臺中市	中區	北區光復路110號	<1	0.3	<5	ND	1.77	85	7.2	合格
110年6月	臺中市	中區	市府路54號	<1	0.35	<5	ND	1.81	94	7.2	合格
110年6月	臺中市	中區	平等街98號	<1	0.3	<5	ND	1.74	90	7.2	合格
110年6月	臺中市	中區	臺中市中區中山路197號	<1	0.3	<5	ND	1.76	86	7.2	合格
110年6月	臺中市	北屯區	中清路2段58號	<1	0.3	<5	ND	1.75	88	7.1	合格
110年6月	臺中市	北屯區	瀋陽路一段12號	<1	0.25	<5	ND	1.67	86	7.1	合格
110年6月	臺中市	北區	太原六街20號	<1	0.25	<5	ND	1.63	86	7.2	合格
110年6月	臺中市	北區	武昌路128號	<1	0.3	<5	ND	1.71	87	7.1	合格
110年6月	臺中市	北區	臺中市北區太平路一段8-1號	<1	0.3	<5	ND	1.61	88	7.2	合格
110年6月	臺中市	北區	臺中市北區進化路331號	<1	0.15	<5	ND	1.41	105	7.2	合格
110年6月	臺中市	西區	五廊街84號	<1	0.2	<5	ND	1.78	81	7.2	合格
110年6月	臺中市	西區	西區中華路一段23號	<1	0.3	<5	ND	1.78	87	7.2	合格
110年6月	臺中市	西區	忠仁街90號	<1	0.2	<5	ND	1.8	82	7.2	合格
110年6月	臺中市	西區	貴和街7號	<1	0.2	<5	ND	1.76	82	7.2	合格
110年6月	臺中市	東區	東光園路344號	<1	0.2	<5	ND	1.42	108	7.2	合格
110年6月	臺中市	東區	東光路102號	<1	0.15	<5	ND	1.45	108	7.2	合格
110年6月	臺中市	東區	振興路168號	<1	0.2	<5	ND	1.54	96	7.2	合格
110年6月	臺中市	東區	樂業路184號	<1	0.2	<5	ND	1.46	106	7.2	合格
110年6月	臺中市	南區	台中路192號	<1	0.2	<5	ND	1.57	98	7.2	合格
110年6月	臺中市	南區	忠孝路124號	<1	0.2	<5	ND	1.53	99	7.2	合格
110年6月	臺中市	南區	國光路219號	<1	0.2	<5	ND	1.81	80	7.2	合格
110年6月	臺中市	南區	臺中市南區復興路三段298號	<1	0.2	<5	ND	1.53	98	7.2	合格
110年6月	臺中市	后里區	九甲七路2號	<1	0.2	<5	ND	2.16	185	7.2	合格
110年6月	臺中市	后里區	屯東村福德路124號	<1	0.2	<5	ND	2.04	186	7.2	合格
110年6月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.2	<5	ND	2.02	195	7.4	合格
110年6月	臺中市	后里區	民生路71號	<1	0.2	<5	ND	2.05	187	7.2	合格
110年6月	臺中市	后里區	后里村泉州路53號	<1	0.2	<5	ND	2	192	7.3	合格
110年6月	臺中市	清水區	大街路134號	<1	0.5	<5	ND	6.38	54.2	6.5	合格
110年6月	臺中市	清水區	文昌街10號	<1	0.5	<5	ND	6.62	52.2	6.6	合格
110年6月	臺中市	清水區	海濱路101-2號	<1	0.55	<5	ND	6.75	54.2	6.5	合格
110年6月	臺中市	清水區	海濱路25-16號	<1	0.5	<5	ND	6.66	53.2	6.6	合格
110年6月	臺中市	清水區	鰲峰路163-1號	<1	0.6	<5	ND	6.73	52.2	6.6	合格
110年6月	臺中市	大里區	大里區東明路292號	<1	0.15	<5	ND	0.78	85	7.6	合格

110年1月至6月自來水水質抽驗結果

自來水水質檢測月份	自來水水質檢測地點			飲用水水質標準							檢驗結果
				大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
				6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年6月	臺中市	大里區	益民路二段62號	<1	0.2	<5	ND	0.78	84	7.7	合格
110年6月	臺中市	大里區	國光路二段650號	<1	0.2	<5	ND	0.77	86	7.7	合格
110年6月	臺中市	大里區	新仁路二段141號	<1	0.2	<5	ND	0.8	83	7.9	合格
110年6月	臺中市	太平區	太平路606號	<1	0.2	<5	ND	0.77	84	7.6	合格
110年6月	臺中市	太平區	光興路1467號	<1	0.25	<5	ND	0.79	90	7.6	合格
110年6月	臺中市	太平區	東平路359號	<1	0.2	<5	ND	0.78	85	7.7	合格
110年6月	臺中市	太平區	樹德路98之5號	<1	0.25	<5	ND	0.89	86	7.7	合格

*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示

大腸桿菌群：水體是否被污染的指標。 亞硝酸鹽氮：係指水中含氮的有機物含量。

濁度：係指水的混濁程度。 硝酸鹽氮：係指水遭受污染的程度。

色度：係指水顏色的性質。 總硬度：係指水中礦物質的含量。

pH值：係指水中酸鹼程度的衡量標準。