

簡易自來水水質檢測月份	簡易自來水水質檢測地點		飲用水水質標準							檢驗結果
			大腸桿菌群	濁度	色度	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	總硬度	氫離子濃度指數	
			6	2	5	0.1	10	300	6-8.5	
110年7月	臺中市	塗城社區簡易自來水	<1	0.05	<5	ND	2.62	136	7.6	合格
110年7月	臺中市	協成里田寮簡易自來水	<1	0.2	<5	ND	1.17	102	7.8	合格
110年7月	臺中市	東勢區下城里簡易自來水	<1	0.2	<5	ND	1.1	105	8.0	合格
110年7月	臺中市	東勢區新盛里簡易自來水	<1	0.15	<5	ND	1.13	102	7.8	合格
110年7月	臺中市	博愛里十文溪簡易自來水	<1	0.2	<5	ND	1.16	102	7.7	合格
110年7月	臺中市	新社下坪簡易自來水	<1	0.15	<5	ND	1.12	107	7.9	合格
110年8月	臺中市	樂美家園簡易自來水	<1	1.0	<5	ND	8.83	228	7.0	合格
110年8月	臺中市	豐正第一簡易自來水	<1	0.15	<5	ND	1.99	115	7.2	合格
110年8月	臺中市	豐正第二簡易自來水	<1	0.1	<5	ND	2.98	196	7.0	合格
110年9月	臺中市	五福里19.20鄰簡易自來水	<1	0.1	<5	ND	0.39	88.6	7.4	合格
110年9月	臺中市	五福里簡易自來水	<1	0.15	<5	ND	0.28	77	7.2	合格
110年9月	臺中市	大東里簡易自來水	<1	0.1	<5	ND	8.89	87.6	6.3	合格
110年9月	臺中市	犁分里古井水塔地下水	<1	0.3	<5	ND	8.45	74.3	6.0	合格

\*若有不符合飲用水水質標準以紅色標示

大腸桿菌群：水體是否被污染的指標。 亞硝酸鹽氮：係指水中含氮的有機物含量。

濁度：係指水的混濁程度。 硝酸鹽氮：係指水遭受污染的程度。

色度：係指水顏色的性質。 總硬度：係指水中礦物質的含量。

pH值：係指水中酸鹼程度的衡量標準。