

目錄

第一章 成果摘要表.....	1-1-1
1.1 臺中市 109 年飲用水查核抽驗管制計畫-執行進度統計表.....	1-1-1
第二章 自來水水源水質採樣工作成果.....	2-1-1
2.1 自來水水源水質採樣分析結果(淨水場實際供水量在 2 萬立方公尺以上者).....	2-1-1
2.2 自來水水源水質採樣分析結果(淨水場實際供水量在 2 萬立方公尺以下者).....	2-2-1
第三章 自來水水質採樣工作成果.....	3-1-1
3.1 自來水水質採樣(自來水事業淨水場之清水出水端)	3-1-1
3.2 自來水水質採樣(自來水供水系統直接供水點).....	3-2-1
第四章 簡易自來水水源水質採樣檢驗.....	4-1
第五章 簡易自來水水質採樣檢驗.....	5-1
第六章 飲用水設備維護管理及水質稽查管制.....	6-1
第七章 自來水水質處理藥劑.....	7-1

第一章 成果摘要表

1.1 臺中市 109 年飲用水查核抽驗管制計畫-執行進度統計表

本計畫至 109 年第一期(1 月至 4 月份)，本計畫於 2 月份開始執行，已完成之工作成果如下表所示，均已按工作項目及安排之期程數量完成採樣送檢。

表 1-1、執行進度彙整表

工作項目	工作項目及採樣位置	總合約量		本期應完成量	本期實際完成量	累計完成量	是否完成		備註
							是	否	
一、自來水水源水質採樣	淨水場實際供水量在 2 萬立方公尺以上者	60	20	5	5	5	√		本項第一期應完成 5 件。實際累計完成 5 件
	淨水場實際供水量在 2 萬立方公尺以下者		40	10	10	10	√		本項第一期應完成 10 件。實際累計完成 10 件
二、自來水水質採樣	自來水事業淨水場之清水出水端	480	40	10	10	10	√		本項第一期應完成 10 件。實際累計完成 10 件
	自來水供水系統直接供水點		425	150	150	150	√		本項第一期應完成 150 件。實際累計完成 150 件
	天然災害後自來水事業淨水場之清水出水端		15	0	0	0		√	若計畫執行期間均無颱風則將件數併入自來水供水系統直接供水點採樣時間(於 9 月至 11 月)。
三、簡易自來水源水質採樣檢測	供飲用之簡易自來水水源水質	84		30	30	30	√		本項第一期應完成 30 件。實際累計完成 30 件。

工作項目	工作項目及採樣位置	總合約量		本期應完成量	本期實際完成量	累計完成量	是否完成		備註
							是	否	
四、簡易自來水 水質採樣檢測	供飲用之簡易自來水水質	84		30	30	30	√		本項第一期應完成 30 件。 實際累計完成 30 件。
五、飲用水設備 維護及水質 稽查管制	飲用水設備採樣及檢驗	520		180	180	180	√		本項第一期應完成 180 件。 實際累計完成 180 件。
六、飲用水設備 維護及水質 稽查管制	飲用水設備查核及輔導	120		0	3	3	√		配合本府各機關聯合會勘及稽查時程作業 本項第一期完成 3 件次。
七、自來水水質 處理藥劑及環保署 飲用水水質抽驗計畫 採樣送驗	執行水質處理藥劑抽驗	37	9	9	9	9	√		自來水水質處理藥劑抽驗本項目於第一期完成 9 件次。 環保署飲用水水質抽驗計畫採樣送驗 28 件(須配合環保署計畫排程執行)。
	協助環保署執行飲用水水質抽驗計畫採樣送驗		28	0	0	0			
八、辦理飲用水 宣導說明會	同左欄所列	2		0	0	0		√	依契約期程於 5 至 8 月及 9 至 12 月內各排定飲用水安全宣導說明會 1 場次。

工作項目	工作項目及採樣位置	總合約量	本期應完成量	本期實際完成量	累計完成量	是否完成		備註
						是	否	
九、飲用水相關文宣品	-	1000	0	0	0		√	依契約期程於 5 至 8 月製作宣導文宣品 1000 份
十、每月 5 日前協助飲用水業務相關上網登錄等	同左欄所列	12	4	4	4	√		本季業於 3/3、3/10、4/6、4/8 協助完成飲用水業務相關上網登錄作業。

第二章 自來水水源水質採樣工作成果

2.1 自來水水源水質採樣分析結果(淨水場實際供水量在 2 萬立方公尺以上者)

表 2-1、自來水水源水質採樣分析結果彙整(供水量在 2 萬立方公尺以上者)

編號	採樣時間	採樣地點	送樣編號	氨氮 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	化學需氧量 (mg/L)
1	1090218			ND	670	<10.0
2	1090218			ND	800	<10.0
4	1090303			ND	250	<10.0
5	1090310			ND	<1	<10.0
3	1090311			ND	<1	<10.0

2.2 自來水水源水質採樣分析結果(淨水場實際供水量在 2 萬立方公尺以下者)


表 2-2、自來水水源水質採樣分析結果彙整(供水量在 2 萬立方公尺以下者)

編號	採樣時間	採樣地點	送樣編號	氨氮 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	化學需氧量 (mg/L)
1	1090217			ND	3	<10.0
2	1090217			ND	16	<10.0
3	1090219			ND	<1	<10.0
4	1090219			0.21	<1	<10.0
5	1090304			ND	<1	<10.0
6	1090304			ND	<1	<10.0
7	1090305			ND	<1	<10.0
8	1090305			ND	<1	<10.0
9	1090305			ND	<1	<10.0
10	1090305			ND	<1	<10.0

第三章 自來水水質採樣工作成果

3.1 自來水水質採樣(自來水事業淨水場之清水出水端)

表 3-1、自來水水質採樣(自來水事業淨水場之清水出水端)

編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷 單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿 菌群 (CFU/1 00 mL)	硝酸鹽 氮 (mg/L)	亞硝酸 鹽氮 (mg/L)	PH
1	1090217			0.2	<5	136	<1	3.38	ND	7.3
2	1090217			0.05	<5	50	<1	5.74	ND	7.9
3	1090218			0.3	<5	122	<1	0.58	ND	8
4	1090218			0.1	<5	124	<1	0.61	ND	7.9
5	1090219			0.3	<5	125	<1	1	ND	7.5
6	1090219			0.1	<5	68	<1	3.14	ND	7.6
7	1090305			0.1	<5	158	<1	0.24	ND	7.9
8	1090305			0.1	<5	161	<1	0.28	ND	7.7
9	1090305			0.1	<5	154	<1	0.28	ND	7.9
10	1090305			0.1	<5	156	<1	0.28	ND	7.9

3.2 自來水水質採樣(自來水供水系統直接供水點)

表 3-2、自來水水質採樣(自來水供水系統直接供水點)

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鉈單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
臺中營運所	1	1090205			0.15	<5	122	<1	0.51	ND	7.9
	2	1090205			0.1	<5	123	<1	0.56	ND	7.9
	3	1090205			0.1	<5	124	<1	0.57	ND	7.9
	4	1090205			0.1	<5	126	<1	0.55	ND	7.9
	5	1090205			0.15	<5	123	<1	0.55	ND	7.9
	6	1090205			0.1	<5	124	<1	0.6	ND	7.8
	7	1090205			0.15	<5	127	<1	0.61	ND	7.8
	8	1090205			0.1	<5	124	<1	0.61	ND	7.8
	9	1090205			0.15	<5	114	<1	0.59	ND	7.9
	10	1090205			0.15	<5	98	<1	0.56	ND	7.9
	11	1090205			0.2	<5	116	<1	0.68	ND	7.9
	12	1090205			0.2	<5	122	<1	0.7	ND	7.9
東勢營運所	13	1090217			0.15	<5	137	<1	3.58	ND	7.4
	14	1090217			0.15	<5	138	<1	3.58	ND	7.7

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
	15	1090217			0.15	<5	136	<1	3.56	ND	7.6
	16	1090217			0.1	<5	49	<1	5.47	ND	8.1
	17	1090217			0.05	<5	48	<1	5.67	ND	8.2
	18	1090217			0.05	<5	46	<1	5.64	ND	8.1
豐原給水廠	19	1090218			0.25	<5	121	<1	0.57	ND	8
	20	1090218			0.2	<5	124	<1	0.58	ND	7.9
	21	1090218			0.25	<5	122	<1	0.59	ND	8
	22	1090218			0.25	<5	122	<1	0.59	ND	8
	23	1090218			0.2	<5	121	<1	0.58	ND	7.9
	24	1090218			0.2	<5	123	<1	0.6	ND	7.9
	25	1090218			0.25	<5	118	<1	0.59	ND	8
沙鹿營運所	26	1090219			0.1	<5	144	<1	0.53	ND	7.8
	27	1090219			0.15	<5	145	<1	0.39	ND	7.9

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
	28	1090219			0.1	<5	146	<1	0.4	ND	7.6
	29	1090219			0.1	<5	136	<1	0.48	ND	7.9
	30	1090219			0.1	<5	78	<1	3.47	ND	7.6
	31	1090219			0.15	<5	143	<1	0.47	ND	7.2
	32	1090219			0.15	<5	136	<1	0.4	ND	7.5
臺中營運所	33	1090302			0.2	<5	124	<1	0.61	ND	7.8
	34	1090302			0.25	<5	122	<1	0.63	ND	7.9
	35	1090302			0.15	<5	123	<1	0.63	ND	7.9
	36	1090302			0.2	<5	125	<1	0.63	ND	7.9
	37	1090302			0.15	<5	126	<1	0.58	ND	7.9
	38	1090302			0.15	<5	132	<1	0.57	ND	7.8
	39	1090302			0.15	<5	134	<1	0.52	ND	7.8
	40	1090302			0.1	<5	133	<1	0.54	ND	7.9
	41	1090302			0.15	<5	138	<1	0.45	ND	7.9
	42	1090302			0.15	<5	137	<1	0.43	ND	7.8


淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
	43	1090302			0.15	<5	136	<1	0.58	ND	7.8
	44	1090302			0.15	<5	128	<1	0.46	ND	7.9
鯉魚潭營運所	45	1090303			0.1	<5	154	<1	0.29	ND	7.6
	46	1090303			0.1	<5	143	<1	0.29	ND	7.4
	47	1090303			0.15	<5	140	<1	0.28	ND	7.4
	48	1090303			0.15	<5	152	<1	0.27	ND	7.5
	49	1090303			0.1	<5	158	<1	0.27	ND	7.4
霧峰營運所	50	1090304			0.15	<5	145	<1	2.4	ND	7.2
	51	1090304			0.15	<5	168	<1	1.91	ND	6.7
	52	1090304			0.05	<5	150	<1	2.38	ND	6.5
	53	1090304			0.1	<5	142	<1	2.54	ND	6.5
	54	1090304			0.1	<5	143	<1	2.56	ND	6.6
	55	1090304			0.05	<5	144	<1	2.48	ND	6.7
	56	1090304			0.15	<5	170	<1	1.81	0.01	6.5
	57	1090304			0.15	<5	174	<1	1.78	ND	6.5

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
	58	1090304	大甲營運所		0.15	<5	166	<1	1.77	ND	6.6
	59	1090304			0.15	<5	169	<1	1.68	ND	6.6
	60	1090305			0.1	<5	160	<1	0.27	ND	7.8
	61	1090305			0.1	<5	155	<1	0.27	ND	7.9
	62	1090305			0.1	<5	156	<1	0.29	ND	7.9
	63	1090305			0.1	<5	162	<1	0.27	ND	7.9
	64	1090305			0.1	<5	168	<1	0.27	ND	7.9
	65	1090305			0.1	<5	158	<1	0.27	ND	7.9
	66	1090305			0.1	<5	152	<1	0.27	ND	7.8
	67	1090305			0.1	<5	157	<1	0.28	ND	7.8
清水營	68	1090310			0.25	<5	56.2	<1	7.74	ND	6.6

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
運所	69	1090310			0.2	<5	57.2	<1	9.32	ND	6.8
	70	1090310			0.15	<5	58.2	<1	8.89	ND	6.7
	71	1090310			0.2	<5	56.2	<1	8.56	ND	6.7
	72	1090310			0.15	<5	54.2	<1	9.03	ND	6.8
	73	1090310			0.2	<5	55.2	<1	8.45	ND	6.9
	74	1090310			0.15	<5	56.2	<1	8.69	ND	6.7
	75	1090310			0.2	<5	57.2	<1	8.49	ND	6.7
	76	1090310			0.15	<5	54.2	<1	8.59	ND	6.8
	77	1090310			0.15	<5	56.2	<1	8.63	ND	6.7
	78	1090310			0.2	<5	58.2	<1	7.63	ND	6.6
	79	1090310			0.15	<5	57.2	<1	7.91	ND	6.8
烏日營運所	80	1090311			0.15	<5	131	<1	1.32	ND	7.5
	81	1090311			0.1	<5	169	<1	2.13	ND	7.9
	82	1090311			0.25	<5	130	<1	1.18	ND	7.8
	83	1090311			0.2	<5	129	<1	1.1	ND	7.9

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
	84	1090311			0.1	<5	133	<1	0.83	ND	7.5
	85	1090311			0.1	<5	169	<1	1.95	ND	7.9
	86	1090311			0.1	<5	170	<1	2.03	ND	7.9
臺中營運所	87	1090406			0.15	<5	120	<1	0.55	ND	7.9
	88	1090406			0.15	<5	126	<1	0.54	ND	7.9
	89	1090406			0.25	<5	125	<1	0.57	ND	7.9
	90	1090406			0.2	<5	130	<1	0.56	ND	7.9
	91	1090406			0.15	<5	126	<1	0.66	ND	7.8
	92	1090406			0.1	<5	129	<1	0.59	ND	7.9
	93	1090406			0.25	<5	125	<1	0.56	ND	8
	94	1090406			0.15	<5	130	<1	0.57	ND	7.9
霧峰營運所	95	1090406			0.15	<5	144	<1	2.66	ND	6.9
	96	1090406			0.15	<5	166	<1	2.02	ND	7.2
	97	1090406			0.1	<5	148	<1	2.54	ND	7.1
	98	1090406			0.05	<5	138	<1	2.52	ND	7.1

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL =0.006)	pH
	99	1090406			0.05	<5	143	<1	2.68	ND	7.2
	100	1090406			0.05	<5	142	<1	2.66	ND	7.1
	101	1090406			0.15	<5	164	<1	2	ND	7
	102	1090406			0.15	<5	172	<1	1.95	ND	7
	103	1090406			0.15	<5	163	<1	1.92	ND	7.1
	104	1090406			0.15	<5	166	<1	1.99	ND	7.2
臺中營運所	105	1090407			0.2	<5	124	<1	0.46	ND	7.8
	106	1090407			0.15	<5	136	<1	0.68	ND	7.8
	107	1090407			0.15	<5	122	<1	0.46	ND	7.6
	108	1090407			0.15	<5	125	<1	0.42	ND	7.7
	109	1090407			0.15	<5	128	<1	0.42	ND	7.9
	110	1090407			0.15	<5	135	<1	0.42	ND	8
	111	1090407			0.2	<5	127	<1	0.45	ND	8
	112	1090407			0.15	<5	130	<1	0.44	ND	7.9
烏日營	113	1090407			0.15	<5	132	<1	0.6	ND	7.6

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑 鈷 單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL =0.006)	pH
運所	114	1090407			0.05	<5	204	<1	1.96	ND	7.6
	115	1090407			0.1	<5	116	<1	0.56	ND	7.7
	116	1090407			0.2	<5	133	<1	0.65	ND	7.6
	117	1090407			0.05	<5	219	<1	2.03	ND	7.6
東勢營運所	118	1090408			0.2	<5	139	<1	3.53	ND	7.3
	119	1090408			0.15	<5	114	<1	0.65	ND	7.3
	120	1090408			0.05	<5	60.2	<1	5.23	ND	7.7
	121	1090408			0.15	<5	112	<1	0.83	ND	7.5
	122	1090408			0.15	<5	108	<1	3.34	ND	7.3
	123	1090408			0.15	<5	133	<1	3.47	ND	7.4
	124	1090408			0.2	<5	131	<1	3.49	ND	7.6
	125	1090408			0.15	<5	129	<1	3.48	ND	7.7
	126	1090408			0.15	<5	137	<1	2.41	ND	7.6

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL=0.006)	pH
	127	1090408			0.15	<5	127	<1	2.36	ND	7.6
	128	1090408			0.1	<5	122	<1	5.01	ND	7.7
	129	1090408			0.05	<5	40.2	<1	5.03	ND	7.7
	130	1090408			0.05	<5	44.2	<1	5.21	ND	7.7
	131	1090408			0.05	<5	45.2	<1	5.09	ND	7.7
大雅營運所	132	1090414			0.2	<5	122	<1	0.48	ND	7.1
	133	1090414			0.25	<5	134	<1	0.45	ND	7
	134	1090414			0.1	<5	126	<1	3.22	ND	7
	135	1090414			0.15	<5	129	<1	0.45	ND	7
	136	1090414			0.15	<5	130	<1	0.42	ND	7.1
	137	1090414			0.15	<5	101	<1	0.42	ND	7
	138	1090414			0.15	<5	126	<1	0.42	ND	7.1
	139	1090414			0.15	<5	134	<1	0.42	ND	7.1

淨水場	編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	總硬度 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	硝酸鹽氮 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L) (MDL =0.006)	pH
	140	1090414	豐原給水廠		0.15	<5	133	<1	0.43	ND	7
	141	1090414			0.15	<5	134	<1	0.42	ND	7
	142	1090415			0.2	<5	124	<1	0.53	ND	8
	143	1090415			0.1	<5	122	<1	0.47	ND	7.9
	144	1090415			0.2	<5	119	<1	0.47	ND	7.9
	145	1090415			0.15	<5	122	<1	0.47	ND	7.9
	146	1090415			0.15	<5	120	<1	0.47	ND	7.9
	147	1090415			0.2	<5	127	<1	0.46	ND	8
	148	1090415			0.15	<5	117	<1	0.46	ND	8
	149	1090415			0.15	<5	129	<1	0.48	ND	7.9
	150	1090415			0.15	<5	116	<1	0.48	ND	7.9

第四章 簡易自來水水源水質採樣檢驗

表 4-1、簡易自來水水源水質採樣檢驗

編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	化學需氧量(mg/L)	氨氮(mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100 mL)
1	1090225			ND	0.05	<1
2	1090225			ND	0.07	<1
3	1090225			2.3	0.05	13
4	1090225			1.8	0.08	<1
5	1090225			1.8	0.04	<1
6	1090225			ND	0.04	<1
7	1090225			1.8	0.06	8
8	1090225			2.8	0.04	<1
9	1090225			2.3	0.05	<1
10	1090225			2.8	0.07	<1
11	1090225			7.5	0.06	<1
12	1090225			4	0.04	<1
13	1090316			4.8	0.06	<1
14	1090316			ND	0.07	<1
15	1090316			2.3	0.07	<1
16	1090316			ND	0.05	<1
17	1090316			2.8	0.05	<1
18	1090316			2.3	0.04	<1
19	1090316			3.3	0.05	<1
20	1090316			4.8	0.04	<1
21	1090316			3.3	0.04	<1
22	1090316			10.4	0.05	<1
23	1090319			30.7	ND	1
24	1090319			30.2	0.02	1
25	1090319			44.1	0.02	<1
26	1090319			14.2	0.01	<1
27	1090319			5.3	0.03	<1
28	1090319			ND	<0.01	1
29	1090319			5.3	0.01	<1
30	1090319			ND	<0.01	<1

第五章 簡易自來水水質採樣檢驗

表 5-1、簡易自來水水質採樣檢驗

編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總硬度 (mg/L)	亞硝酸鹽 氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	pH
1	1090225			<1	133	ND	0.24	0.15	<5	7.8
2	1090225			<1	84.4	<0.01	0.33	0.15	<5	7.2
3	1090225			10	302	<0.01	ND<0.041	0.1	<5	7.2
4	1090225			<1	142	ND	0.68	0.15	<5	8
5	1090225			<1	131	<0.01	0.7	0.15	<5	7.2
6	1090225			<1	141	ND	0.69	0.2	<5	7.2
7	1090225			4	185	ND	1.33	0.1	<5	6.9
8	1090225			<1	153	ND	0.7	0.1	<5	7.8
9	1090225			<1	131	ND	0.69	0.15	<5	7.7
10	1090225			<1	133	<0.01	0.68	0.15	<5	8
11	1090225			<1	149	<0.01	0.74	0.2	<5	7.5
12	1090225			35	149	<0.01	0.71	0.15	<5	6.9
13	1090316			<1	148	ND	0.76	0.25	<5	7.2
14	1090316			<1	138	ND	0.75	0.25	<5	7.2


編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總硬度 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	pH
15	1090316			<1	150	ND	0.76	0.2	<5	7.4
16	1090316			<1	185	ND	0.75	0.15	<5	7.4
17	1090316			<1	141	<0.01	0.76	0.1	<5	6.9
18	1090316			<1	170	ND	0.77	0.15	<5	7.2
19	1090316			<1	136	ND	0.75	0.15	<5	8
20	1090316			<1	150	ND	0.77	0.15	<5	7.7
21	1090316			<1	142	<0.01	0.78	0.2	<5	7.3
22	1090316			<1	160	<0.01	0.78	0.15	<5	6.9
23	1090319			1	55.1	ND	5.8	0.2	<5	7.2
24	1090319			1	30.1	<0.01	3.1	0.2	<5	7.5
25	1090319			<1	165	<0.01	0.81	0.2	<5	6.9
26	1090319			<1	160	<0.01	0.82	0.25	<5	7.2
27	1090319			<1	145	<0.01	0.84	0.3	<5	7
28	1090319			<1	130	ND	2.44	0.25	<5	7.2
29	1090319			<1	150	ND	0.82	0.3	<5	7.2
30	1090319			1	150	ND	3.11	0.2	<5	7.6


「臺中市 109 年度飲用水查核抽驗管制計畫」工作成果報告(1~4 月)

編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100 mL)	總硬度 (mg/L)	亞硝酸鹽氮 (mg/L)	硝酸鹽氮 (mg/L)	濁度 (NTU)	色度 (鉑鈷單位)	pH

第六章 飲用水設備維護管理及水質稽查管制

表 6-1、飲用水設備維護管理及水質稽查管制檢驗

編號	採樣日期	採樣地點	採樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100mL)
1	1090206			<1
2	1090206			<1
3	1090206			<1
4	1090206			<1
5	1090206			<1
6	1090206			<1
7	1090206			<1
8	1090206			<1
9	1090206			<1
10	1090206			<1
11	1090206			<1
12	1090206			<1
13	1090206			<1
14	1090206			<1
15	1090210			<1
16	1090210			<1
17	1090210			<1
18	1090210			<1
19	1090210			<1
20	1090210			<1
21	1090210			<1
22	1090210			<1
23	1090210			<1
24	1090210			<1
25	1090213			<1
26	1090213			<1
27	1090213			<1
28	1090213			<1
29	1090213			<1
30	1090213			<1
31	1090213			<1
32	1090213			<1
33	1090213			<1
34	1090213			<1
35	1090214			<1
36	1090214			<1
37	1090214			<1
38	1090214			<1

編號	採樣日期	採樣地點	採樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100mL)
39	1090214			<1
40	1090214			<1
41	1090218			<1
42	1090218			<1
43	1090218			<1
44	1090220			<1
45	1090220			<1
46	1090220			<1
47	1090220			<1
48	1090220			<1
49	1090220			<1
50	1090220			<1
51	1090220			<1
52	1090220			<1
53	1090220			<1
54	1090220			4
55	1090220			<1
56	1090220			<1
57	1090224			<1
58	1090224			<1
59	1090224			<1
60	1090224			<1
61	1090224			<1
62	1090224			<1
63	1090224			<1
64	1090224			<1
65	1090224			<1
66	1090224			<1
67	1090224			<1
68	1090224			<1
69	1090226			<1
70	1090226			<1
71	1090226			<1
72	1090226			<1
73	1090226			<1
74	1090226			<1
75	1090226			<1
76	1090226			<1
77	1090226			<1
78	1090226			<1
79	1090227			<1
80	1090227			<1
81	1090227			<1
82	1090227			<1
83	1090227			<1
84	1090306			<1
85	1090306			<1
86	1090306			<1
87	1090306			<1

編號	採樣日期	採樣地點	採樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100mL)
88	1090306			<1
89	1090306			<1
90	1090309			<1
91	1090309			<1
92	1090309			<1
93	1090309			<1
94	1090309			<1
95	1090309			<1
96	1090309			<1
97	1090309			<1
98	1090309			<1
99	1090309			<1
100	1090309			<1
101	1090309			<1
102	1090311			<1
103	1090311			<1
104	1090311			<1
105	1090311			<1
106	1090311			<1
107	1090320			<1
108	1090320			<1
109	1090320			<1
110	1090320			<1
111	1090320			<1
112	1090320			<1
113	1090320			<1
114	1090320			<1
115	1090320			<1
116	1090320			<1
117	1090320			<1
118	1090320			<1
119	1090320			<1
120	1090323			<1
121	1090323			<1
122	1090323			<1
123	1090323			<1
124	1090323			<1
125	1090323			<1
126	1090323			<1
127	1090323			<1
128	1090323			<1
129	1090323			<1
130	1090323			<1
131	1090323			<1
132	1090323			<1
133	1090323			<1
134	1090323			<1
135	1090324			<1

編號	採樣日期	採樣地點	採樣編號	大腸桿菌群 (CFU/100mL)
136	1090324			<1
137	1090324			<1
138	1090324			<1
139	1090324			<1
140	1090324			<1
141	1090324			<1
142	1090324			<1
143	1090324			<1
144	1090324			<1
145	1090324			<1
146	1090324			<1
147	1090324			<1
148	1090325			<1
149	1090325			<1
150	1090325			<1
151	1090325			<1
152	1090325			<1
153	1090325			<1
154	1090325			<1
155	1090325			<1
156	1090325			<1
157	1090325			<1
158	1090325			<1
159	1090325			<1
160	1090325			<1
161	1090326			<1
162	1090326			<1
163	1090326			<1
164	1090326			<1
165	1090326			<1
166	1090326			<1
167	1090326			<1
168	1090326			<1
169	1090326			<1
170	1090326			<1
171	1090326			<1
172	1090326			<1
173	1090408			<1
174	1090409			<1
175	1090409			<1
176	1090409			<1
177	1090409			<1
178	1090409			<1
179	1090409			<1
180	1090409			<1

第七章 自來水水質處理藥劑

表 7-1、自來水水質處理藥劑檢測採樣

編號	採樣日期	採樣地點	送樣編號	銅 (Cd)	鉻 (Cr)	鉛 (Pb)	溴酸鹽 (BrO ₃ ⁻)	鐵 (Fe)	錳 (Mn)
				單位: mg/kg					
1	1090205			<0.04	<0.10	<0.30	8.74		
2	1090205			<0.03	<0.08	<0.24	6.22		
3	1090205			<0.03	<0.08	<0.24	16.3		
4	1090207			<0.39	<0.98	<2.95		22.3	3.59
5	1090207			<0.39	<0.99	<2.96		24.7	3.58
6	1090207			<0.40	<1.00	<2.99		25.2	4.96
7	1090207			<0.03	<0.08	<0.24	20.5		
8	1090207			<0.03	<0.08	<0.24	24.1		
9	1090210			<0.04	<0.10	<0.29	7.51		