

# 臺中市后里資源回收(焚化)廠

## 111年6月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 19,294.27 公噸 清除機構(一般垃圾) : 4,227.29 公噸 清除機構(事業廢棄物) : 2,720.14 公噸	合 計 : 26,241.70 公噸	
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 12,968.22 公噸 二 號 爐 : 13,025.08 公噸	合 計 : 25,993.30 公噸	
	3. 焚化率	99.62 %		
	4. 餘裕量	99.14 公噸		
	5. 發電效益	發 電 量 : 15,398.40 MWH(千度) 售 電 量 : 12,777.40 MWH(千度)	售 電 率 : 82.98 %	
二、 進 廠 廢 棄 物 管 制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。		
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 20 家，詳如附件一。		
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： * 年 * 月 * 日	檢測爐別： * 號爐	
		檢測結果：	粒狀污染物： * mg/Nm <sup>3</sup> 鉛： * mg/Nm <sup>3</sup> 硫氧化物： * ppm    錳： * mg/Nm <sup>3</sup> 氮氧化物： * ppm    汞： * mg/Nm <sup>3</sup> 一氧化碳： * ppm 氟化氫： * ppm 不透光率： * %	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： * 年 * 月 * 日	檢測爐別： * 號爐	
		檢測結果：	* ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	
檢測報告：本月無檢測。				
四、 灰 渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量： 2,957.58 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	2,957.58 公噸	
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量： 1,069.38 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場	1,069.38 公噸	
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日		
		檢測結果：	pH： * — 灼燒減量： * % 鉛： * mg/L、 砷： * mg/L、 錳： * mg/L、 硒： * mg/L、 鉻： * mg/L、 銀： * mg/L、 六價鉻： * mg/L、 鋅： * mg/L、 銅： * mg/L、 汞： * mg/L、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呔喃同源物等十七種化合物： * ng l-TEQ/g	
檢測報告：本月無檢測。				
4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 111 年 6 月 20 日			
	檢測結果：	PH： 12.05 — 六價鉻： ND mg/L、 鉛： 0.357 mg/L、 砷： ND mg/L、 錳： ND mg/L、 硒： ND mg/L、 鉻： ND mg/L、 銀： 1.33 mg/L、 銅： ND mg/L、 汞： ND mg/L、 鋅： 0.122 mg/L、 2,3,7,8-氯化戴奧辛及呔喃同源物等十七種化合物： 0.275 ng l-TEQ/g		
	檢測報告：檢測報告詳如附件二。			
五、 其 他	1. 本月份參觀人數： 0 人，本年度至 6 月止合計 0 人。			
	註：因應新型冠狀病毒傳染防疫考量，臺中市自110/5/15起升級為三級警戒與降為二級警戒，依指示全面暫停受理參訪申請案，待疫情結束後再予恢復正常預約機制。			
	2. 本月份無勸導單。 3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件三。			