

臺中市后里資源回收(焚化)廠
112年05月份辦理民眾協助監督焚化廠營運統計表

一、 焚化 操作 資料	1. 垃圾進廠量	區 隊 : 17,019.74 公噸 清除機構(一般垃圾) : 3,468.64 公噸 清除機構(事業廢棄物) : 5,013.94 公噸	合 計 : 25,502.32 公噸
	2. 垃圾焚化量	一 號 爐 : 12,209.62 公噸 二 號 爐 : 12,685.72 公噸	合 計 : 24,895.34 公噸
	3. 焚化率	97.34 %	
	4. 餘裕量	680.59 公噸	
	5. 發電效益	發 電 量 : 15,965.40 MWH(千度) 售 電 量 : 13,358.20 MWH(千度)	售 電 率 : 83.67 %
二、 進 廠 廢 棄 物 管 制	1. 許可進廠廢棄物清除處理業者名單	依據臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫勞務採購契約補充規定主文第四條辦理。	
	2. 違規紀錄與處理情形	本月份違規業者計 16 家，詳如附件一。	
三、 空 氣 污 染 物 排 放 檢 測	1. 煙道廢氣排放檢測	檢測日期： 112 年 4 月 12~13 日 檢測爐別： 1 號爐 檢測結果： 粒狀污染物： 4 mg/Nm ³ 鉛： * mg/Nm ³ 硫氧化物： 4 ppm 錳： * mg/Nm ³ 氮氧化物： 65 ppm 汞： * mg/Nm ³ 一氧化碳： 25 ppm 氯化氫： 14 ppm 不透光率： 1.09 % 檢測報告： 檢測報告詳如附件二。	
	2. 煙道戴奧辛排放檢測	檢測日期： 112 年 5月30日~6月1日 檢測爐別： 1 號爐 檢測結果： * ng-TEQ/Nm ³ 檢測報告： 檢測報告後補	
四、 灰 渣 處 理 管 制	1. 底渣處置地點及清運量	清運量： 3,355.78 公噸 處置地點： 旭遠科技企業股份有限公司	3,355.78 公噸
	2. 飛灰穩定化物處置地點及清運量	清運量： 1,175.07 公噸 處置地點： 后里區區域性及一般衛生掩埋場 臺中市霧峰區衛生掩埋場	0.00 公噸 1,175.07 公噸
	3. 底渣檢測報告	檢測日期： * 年 * 月 * 日 檢測結果： pH： * 灼燒減量： * % 戴奧辛總毒性當量： * ng-TEQ(I-TEF)/g-dw 鉛： * mg/L 砷： * mg/L 錳： * mg/L 硒： * mg/L 鉻： * mg/L 銀： * mg/L 六價鉻： * mg/L 汞： * mg/L 銅： * mg/L 檢測報告： 本月無檢測。	
	4. 飛灰穩定化物檢測報告	檢測日期： 112 年 5 月 15 日 檢測結果： PH： 12.13 — 砷： ND mg/L 鉛： 0.323 mg/L 硒： ND mg/L 錳： ND mg/L 銀： 1.18 mg/L 鉻： <0.050 mg/L 汞： ND mg/L 銅： ND mg/L 鉍： 0.139 mg/L 六價鉻： <0.050 mg/L 有機汞： ND mg/L 2,3,7,8-氯化戴奧辛及味喃同源物等十七種化合物： 0.470 ng I-TEQ/g 檢測報告： 檢測報告詳如附件三。	
五、 其 他	1. 本月份參觀人數：	80 人，本年度至 5 月止合計 80 人。	
	2. 本月份無勸導單。		
	3. 次月採樣分析計畫暨環境品質監測計畫預定行程表詳如 附件四。		

註：因應新型冠狀病毒傳染防疫考量，臺中市自110/5/15起升級為三級警戒與降為二級警戒，依指示全面暫停受理參訪申請案，待疫情結束後再予恢復正常預約機制。